



N° PP :

N° 1004597

OT=018199

Client : SGCi Site : ABOISSO Domicile RA

Domaine d'intervention	Temps d'intervention	
<input checked="" type="checkbox"/> Electricité <input type="checkbox"/> Climatisation <input type="checkbox"/> G.E <input type="checkbox"/> Onduleur <input type="checkbox"/> Plomberie <input type="checkbox"/> Autre :	Date début : 25/02/26	Date fin : 25/02/26
	Fréquence de la maintenance :	
	<input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Bimestrielle <input type="checkbox"/> Trimestrielle <input type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Ponctuelle	
	Période concernée :	

Noms et prénoms des intervenants

1. SAY RODRIGUE	4.
2.	5.
3.	6.

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des équipements électriques
Depoussiérage serrage des coffrets électriques
Vérification des luminaires prise de tension et intensité

Constat du technicien (observations particulières avec images jointes, si possible)

Lors de la maintenance préventive électrique nous avons constaté l'absence de parafoudre dans le coffret électrique, les luminaires, prise hors service : 02 ampoule E27 couloir des chambre ou prise encastré chambre enfant ; 02 ampoule E27 terrasse, 01 prise encastré chambre indépendante

Statut de la maintenance : Achevée Non achevée Devis, N° devis :

Action à prévoir : prévoir un parafoudre dans le coffret et remplacer les luminaires, prises hors service

Recommandations

Pour un bon éclairage des espaces remplacer 03 ampoule E27 terrasse, couloir chambre, 02 PC 2P+T encastrée chambre enf 2 ; indépendante. Pose d'un parafoudre 3P+N T2

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 26/01/26	Date : 26/01/2026	Date : 26/01/2026
Nom : SAY	Nom : UNIVELECT SAS	Nom : UNIVELECT SAS
Signature :	Signature :	Signature :

