

N° 0001940

Client : SGC Site : AGENCE BASSAM N° OT : 016977

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité ☒	Dépannage ☐	Date : 18/12/25 Heure Arrivée 09h30 Heure Départ 14h30
Climatisation ☐	Entretien ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE ☐	Installation ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur ☐	Audit ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Plomberie ☐	Expertise ☒	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Energie solaire ☐		
Autres ☐		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. ASSOUAN KABLAN	4. _____
2. _____	5. _____
3. _____	6. _____

Description des travaux
Verification des luminaires au niveau de l'agence : - Clignotement d'un spot led encastré ø 200 6500K et 02 dalle murale 60x60 6500K encastree hors service à l'accueil/cuisine - 03 projecteurs led 100W hors service à l'entree de l'agence - 02 dalles led murale jaunies vieillissantes à la caisse et circulation arriere bureaux,

Résultat des travaux (après intervention)
Luminaires hors services.

Travaux à prévoir
Remplacer les luminaires defectueux et vieillissants pour une bonne amelioration de l'eclairage.

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	

Observations du technicien
Zone moins éclairée.

Observations du client

Date : 18/12/2025	Date : 27/12/2025
Nom du client : SGC	Nom du technicien : ASSOUAN
Signature :	Signature :

Electricité (BTA - BTB - HTA) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie - Énergie Solaire

S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com