

**SYSTEME MANAGEMENT QUALITE****FORMULAIRE DE DEMANDE D'ACHAT**

Code : EN40.PS1

Version : 04

Date de création : 16/08/2024

Ref.Demande : DA26000295

Client : VIVO ENERGY CI

Site : YAKRO 1 *

N° Devis : UDV260024

N° Contrat : CT2401-0012

Domaine d'activité : ELECTRICITE

Type d'activité : Dépannage

Type d'achat : Matériaux

Formulaire émis le (date et heure) : 18/02/2026 13:00

Matériel souhaité pour (date et heure) : 18/02/2026 13:00

UDV260025

UDV260024

UDV260023

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

N°	Article	Référence Constructeur	Quantité	Disponibilité en stock	Unité
1	Reglette étanche 1.20m + tube Led	ELEC.LUMI.0146	2		Un
2	Ampoule Led E27 6500K	ELEC.LUMI.0017	6		Un
3	Projecteur 100W 6500K	ELEC.LUMI.0179	1		Un
4	Tube Led 1.20m 6500K	ELEC.LUMI.0004	11		Un
5	Reglette nue 1.20m	ELEC.LUMI.0131	2		Un
6	Globe étanche E27	ELEC.LUMI.0166	1		Un
7	Spot encastré Ø200 4000-4500K	ELEC.LUMI.0053	8		Un
8	Projecteur 150W 6500K	ELEC.LUMI.0193	5		
9	Spot encastré Ø100 6500K	ELEC.LUMI.0031	1		Un
10	Tuyau PVC EVAC Ø 32	PLOM.TUYA.0005	10		ml
11	Câble RVFV 3x1.5 mm ²	ELEC.CABL.0050	70		ml
12	Prise 2P+T Etanch Enc	ELEC.APPA.0124	3		Un
13	Griffe Standard	ELEC.EACC.0071	6		Un
14	Câble Vgv 3X1.5mm ²	ELEC.CABL.0003	150		ml
15	Coffret apparent 36 modules	ELEC.COFF.0022	1		Un
16	Disjoncteur 4X25 A	ELEC.APPA.0019	1		Un
17	Disjoncteur 4X125A	ELEC.APPA.0025	1		Un

18	Disjoncteur 4X20 A	ELEC.APPA.0018	1		Un
19	Parafoudre 3P+N 20kA	ELEC.APPA.0089	2		Un
20	Goulotte DLP 105X50 couverture 65	ELEC.GOUL.0031	30		ml
21	Boite plexo 85x85	ELEC.BOIT.0003	1		Un
22	LA YAKRO/SS DALOA GARE/SS DALOA GARE/ SS YAKRO LAC		1		Ens

Demandeur

SOUMAH

MARIE-THERESE
18/02/2026

Supérieur Hiérarchique

SOUMAH

MARIE-THERESE
23/02/2026

Resp. administration de vente

EHOUSSOU

CLAUDE
24/02/2026

Directeur Technique

ABO

KOBENAN ALEXANDRE
24/02/2026





UNIVELECT SAS
 11 BP 2943 Abidjan 11
 Tél.: 27 21 28 00 41
 Fax: 27 21 26 93 20
 Service Administration des Ventes


UNIVELECT SAS
 11 BP 2943 Abidjan 11
 Tél.: 27 21 28 00 41
 Fax: 27 21 26 93 20
 Responsable Technique Zone 1