



N° 00004808

Client : S.G.C.I Site : Domicile RA Aquibilekro N° OT : 019024

| Domaine d'intervention | Nature d'intervention | Dates d'intervention |
|---|---|--|
| Electricité <input checked="" type="checkbox"/> | Dépannage <input checked="" type="checkbox"/> | Date : <u>28/02/26</u> Heure Arrivée <u>9H30</u> Heure Départ <u>10H</u> |
| Climatisation <input type="checkbox"/> | Entretien <input type="checkbox"/> | Date : Heure Arrivée Heure Départ |
| GE <input type="checkbox"/> | Installation <input type="checkbox"/> | Date : Heure Arrivée Heure Départ |
| Onduleur <input type="checkbox"/> | Audit <input type="checkbox"/> | Date : Heure Arrivée Heure Départ |
| Plomberie <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Date : Heure Arrivée Heure Départ |
| Energie solaire <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Date : Heure Arrivée Heure Départ |
| Autres <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Date : Heure Arrivée Heure Départ |

| Nom et prénoms du (des) technicien(s) | |
|---------------------------------------|---------|
| 1 <u>N'GLIA KODADIO</u> | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |

Description des travaux
Fourniture et remplacement d'un inter différentiel 4P, 40A, 0,3A

Résultat des travaux (après intervention)
fonctionnement normal de l'inter différentiel

Travaux à prévoir
Aucune

| Pièces remplacées | Références | Qté |
|--|------------|-----------|
| <u>inter différentiel 4P 40A, 0,3A</u> | | <u>01</u> |

Observations du technicien
bon fonctionnement

Observations du client

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Date : <u>28/02/2026</u> | Date : <u>28/02/2026</u> | Date : |
| Nom du client : | Nom du technicien : <u>N'GLIA</u> | Resp. Technique : |
| Signature : | Signature : | Signature : |