



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE
RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE

Code : EN01.PO2
Version : 03
Date de création : 25/07/2022

N° 00004602

N° PP :

N° :

Client : SGCI Site : Douloze RA Abidjan

Domaine d'intervention	Temps d'intervention	
<input type="checkbox"/> Electricité <input checked="" type="checkbox"/> Climatisation <input type="checkbox"/> G.E <input type="checkbox"/> Onduleur <input type="checkbox"/> Plomberie <input type="checkbox"/> Autre :	Date début : <u>12/11/2025</u>	Date fin : <u>12/11/2025</u>
	Fréquence de la maintenance : <input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Bimestrielle <input type="checkbox"/> Trimestrielle <input checked="" type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Ponctuelle	
	Période concernée : <u>2ème semestre</u>	

Noms et prénoms des intervenants

1. <u>YAO N'GATOM</u>	4.
2. <u>Khalidou Badague</u>	5.
3.	6.

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance heuristique des équipements de climatisation et des équipements

Constat du technicien (observations particulières avec images jointes, si possible)

Lors de la maintenance nous avons constaté que la pompe se installe dans la chambre et le remplissage de ces splits muraux et ces trois mètres de télécommande. Certains appareils sont abimés.

Statut de la maintenance : Achevée Non achevée Devis, N° devis :

Action à prévoir : effectuer une maintenance corrective par l'installation de ces splits et le remplacement des télécommandes et les voyants de commande.

Recommandations

Nous recommandons le remplacement des splits qui son abimés.

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : <u>12/11/2025</u>	Date :	Date :
Nom : <u>YAO N'GATOM</u>	Nom :	Nom :
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature :	Signature :