



N° 00005984

N° 01.82.38

N° PP :

Client : SGCI Site : BASSAM AGENCE

Domaine d'intervention	Temps d'intervention	
<input type="checkbox"/> Electricité <input type="checkbox"/> Climatisation <input type="checkbox"/> G.E <input type="checkbox"/> Onduleur <input checked="" type="checkbox"/> Plomberie <input type="checkbox"/> Autre :	Date début : <u>09/04/2026</u>	Date fin : <u>09/04/2026</u>
	Fréquence de la maintenance :	
	<input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Bimestrielle <input type="checkbox"/> Trimestrielle <input checked="" type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Ponctuelle	
	Période concernée :	

Noms et prénoms des intervenants	
1. <u>KONAN JUNIOR</u>	4.
2.	5.
3.	6.

Description des activités
 (Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance des blocs sanitaires des toilettes Hommes et Dames, bêche à eau de l'agence sur eau potable eau usée des Camalination et des appareils sanitaires et leurs accessoires.

Constat du technicien (observations particulières avec images jointes, si possible)

Bon état des appareils sanitaires des toilettes Hommes et Dames, par-contre d'autre sont défectueux (toilette du Personnel, Seche-main défectueux, Mécanisme de WC + Seche-main + Abattoir de WC des toilettes visiteurs défectueux)

Statut de la maintenance : Achevée Non achevée Devis, N° devis :

Action à prévoir : Remplacement des accessoires et des appareils sanitaires défectueux (Seche-main, Mécanisme de WC + Abattoir)

Recommandations

Remplacer les sanitaires défectueux

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : <u>09/04/2026</u> Nom : <u>KONAN</u> Signature :	Date : <u>13/04/2026</u> Nom : <u>SALU</u> Tél. : <u>21 28 00 41</u> Tél. : <u>27 21 26 93 20</u> Signature :	Date : Nom : Signature :