



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007999

Client : SGC1 Site : Pyramide Espace 1er N° OT : 019672

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 16/04/26 Heure Arrivée 11h, Heure Départ 13h17
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. ASSOUAN KARLAN	4
2	5
3	6

Description des travaux

Fourniture et remplacement d'un inter horaire schneider CCI 1544.1 pour la commande automatique des splits de l'agence.

Résultat des travaux (après intervention)

installation Bon fonctionnement des équipements et électriques.

Travaux à prévoir

/

Pièces remplacées	Références	Qté
Inter horaire	CCI 1544.1	01

Observations du technicien

Rien à signaler

Observations du client

Date : 16/04/26	Date : 16/04/26	Date :
Nom du client : [Signature]	Nom du technicien : ASSOUAN	Resp. Technique :
Signature : [Signature]	Signature : [Signature]	Signature :

Electricité (BTB - HTA) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie- Énergie Solaire

S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univect.com