



N° 00004756

Client : I.P.S. CGRAE Site: AGENCE SAN-PEDRO N° OT : 019232

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 13/03/26	Heure Arrivée 15H	Heure Départ 16/130
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : 14/03/26	Heure Arrivée 08H	Heure Départ 13H
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 SANGA ELIDJE OSEE	4
2	5
3	6

Description des travaux

Pos d'écoulement d'eau à l'accueil sur les appareils de climatisation.

Remplacement du flotteur de la cassette du bureau du directeur.

Résultat des travaux (après intervention)

Les appareils fonctionnent correctement

Travaux à prévoir

Remplacer le circuit frigorifique des armoires de l'accueil selon les devis précédents

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucunes pièces remplacées	/	/

Observations du technicien

214 armoires fonctionnent, donc la climatisation est insatisfaisante.

Observations du client

DIRECTION DE L'ÉCONOMIE SOCIALE CAISSE GÉNÉRALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ÉP Nom du client : I.P.S. CGRAE AGENCE SAN-PEDRO Signature : <i>[Signature]</i> et des Moyens Généraux	Date : 17/03/2026	Date :
	Nom du technicien : SANGA	Resp. Technique :
	Signature : <i>[Signature]</i>	Signature :



N° 00004758

Client : I.P.S. CGRAE Site AGENCE SAN-PEDRO N° OT : 019272

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : <u>18/03/26</u>	Heure Arrivée <u>16h30</u>	Heure Départ <u>17h30</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>SANGA OSEU</u>	4
2	5
3	6

Description des travaux

Remplacement du condensateur d'une cosette de la salle archive.

Résultat des travaux (après intervention)

L'appareil fonctionne correctement

Travaux à prévoir

Reparation de la 2^e cosette de la salle archive

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>condensateur</u>	<u>50UF</u>	<u>01</u>

Observations du technicien

RAS

Observations du client

Date :	Date : <u>18/03/2026</u>	
Nom du client :	Nom du technicien : <u>SANGA</u>	
Signature :	Signature : <u>[Signature]</u>	