



N° 0007216

Client : SGCI Site : AGENCE BASSAM N° OT : R794

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité	Dépannage	Date : 10/12/25	Heure Arrivée 9H	Heure Départ 15H30
Climatisation	X	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	Entretien	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	Installation	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie	Audit	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. ALIKET THATHIEU	4. DETHI GABRIO
2. ESSA HUSE	5.
3. OSCAR KPITIMI	6.

Description des travaux

Diagnostic : le split LG 3CV du réfectoire ne fonctionne pas

Cause : Compresseur hors service ainsi que les commandes de l'appareil

Recommandation : Remplacement du split LG 3CV du réfectoire

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement a l'assiette

Travaux à prévoir

Remplacement du split LG 3CV du réfectoire

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

.....
.....

Observations du client

.....
.....

Date :

Nom du client :

Signature :

Date :

Nom du technicien :

Signature :

Date :

Resp. Technique :

Signature :

Date :

Tél :

Fax :



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ACHAT

Code : EN40.PS1

Version : 04

Date de création : 16/08/2024

Client : SGLT
 Site : AGENCE BRASSART

Domaine d'activité : Électricité Clim & Froid GE Onduleur Plomberie MTTType d'activité : Maintenance préventive Dépannage Projet Vente Livraison à moi-mêmeType d'achat : Matériaux Equipements /Outils (Immobilisation) MarchandisesN°Devis/OT/BSI/RMP /Contrat MTT/Budget: OT 12754 Bd 7216

Poste budgétaire:

Formulaire émis le (date et heure): 12/12/2025 à 8hMatériel souhaité pour (date et heure): 16/12/2025 à 8h

N°	ARTICLE	REFERENCE CONSTRUCTEUR	QUANTITE	DISPONIBILITE EN STOCK
01	split mural 3cv	→ DEVI 1	01	
02	Tuyau Cuivre 5/8		4 m	
03	Tuyau Cuivre 3/8		4 m	
04	Anmaflext 5/8 EP13		2 Lg	
05	Anmaflext 3/8 EP13		2 Lg	
06	Vis n°8		07	
07	échelle n°8		07	
08	bande blanche		02	
09	Ciment blanc		02 Kg	
10	Support Condenseur 3cv		01	
11	Câble 4x2,5 mm²		5 m	
12	Tinglond n°10		05	
13	échelle n°10		05	
13	Câble 3x2,5 mm²		05 m	

Demandeur	Supérieur Hiérarchique	Resp. de l'Administration des ventes	(Uniquement pour les opérations destinées à la revente)	Directeur Technique
Nom : <u>Mister</u> Prénoms : <u>MATHIEU</u> Date : <u>12/12/2025</u> Visa : <u>JF</u>	Nom : Prénoms : Date : Visa :	Nom : Prénoms : Date : Visa :	(Uniquement pour les opérations destinées à la revente)	Nom : Prénoms : Date : Visa :