



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE
DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Version 1.0

Date de création : 10/03/2023

Client : IPS: CGRH Site : DALOA AGENCE Type d'abonnement : BT
 Calibre du disjoncteur général : 60A Nbre de points horaires : 336 98520

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 13,6 A I2: 17,5 A I3: 10 A ΔI:	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 226 V V2: 214 V V3: 195 V ΔV:	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 372 V V2: 360 V V3: 358 V ΔV:	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolation	1,83 > 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Pour la mise à jour des schémas électriques quelques luminaire hors service	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics...)	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Vérifier les connexions après le ressertage	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, ...) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	

TRAVAUX A PREVOIR

Prévoir le remplacement de 05 panneaux led 60x60cm²x60w/x 6500K (escalier cuisine, couloir), 01 panel led 30x30 cm² 24w/x 6500K (échelle intérieur), 1er horaire mono 15336,24H 1 canal schéma électrique (coffret normal local tech)

Date : 14/01/2026
 Nom du client : INSTITUTION DE PRÉVOYANCE SOCIALE
 Nom du technicien : CAISSE GÉNÉRALE DE RETRAITE
 Signature : DES AGENTS DE L'ETAT
 Signature : AGENCE PRINCIPALE DE DALOA
 Section Moyens Généraux et Patrimoine

Date : 14/01/2026
 Nom du technicien : N'DRI
 Signature :

N° 009551

Client : IPS - CGRAF Site : DALO AGENCY N° OT : 016194

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité	Dépannage	Date : 14/01/2026 Heure Arrivée 14H00 Heure Départ 17H00
Climatisation	Entretien	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE	Installation	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	Audit	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie		
Energie solaire		
Autres		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 M'DRI LANDRY	4
2 GNAHOUA	5
3	6

Description des travaux

Contrôle et vérification des luminaires Hors Service

Résultat des travaux (après intervention)

Après intervention, quelques luminaires sont défaillants un autre fonctionne hors service

Travaux à prévoir

Pévoir le remplacement des matériels hors service

Pièces remplacées

Références	Qté

Observations du technicien

.....
.....
.....
.....
.....

Observations du client

Date : 14/01/2026	Date : 16/01/2026	Date : 16/01/2026
INSTITUTION DE PRÉVOSTICE SOCIALE		
Nom du client : M'DRI LANDRY	Nom du technicien : M'DRI	Resp. Technique :
DES AGENTS DE L'ETAT		
Signature : M'DRI	Signature : M'DRI	Signature : M'DRI