




SYSTEME MANAGEMENT QUALITE
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ACHAT

Code : EN40.PS1
Version : 04
Date de création : 16/08/2024

Client : SGCI
 Site : DOMICILE RA AGBOVILLE
 Domaine d'activité : Electricité Clim & Froid GE Onduleur Plomberie MTT
 Type d'activité : Maintenance préventive Dépannage Projet Vente Livraison à moi même
 Type d'achat : Matériaux Equipements /Outillages (Immobilisation) Marchandises
 N°Devis/OT/BSI/RMP /Contrat MTT/Budget: 07.017721
 Poste budgétaire :
 Formulaire émis le (date et heure) : 26/01/2026 11h00
 Matériel souhaité pour (date et heure) :

N°	Article	Référence constructeur	Quantité	Disponibilité en stock
01	chauffe-eau de 50L mural		01	
02	groupe de Sécurité de chauffe-eau φ 16/20		01	
03	Vanne d'arrêt Pvc φ 20/25		02	

<u>Demandeur</u>	<u>Supérieur Hiérarchique</u>	<u>Resp. de l'Administration</u>	<u>Directeur Technique</u>
Nom : <u>KONAN</u> Prénoms : <u>JUNIOR</u> Date : <u>26/01/2026</u> Visa : 	Nom : Prénoms : Date : Visa :	<u>des ventes</u> (Uniquement pour les opérations destinées à la revente) Nom : Prénoms : Date : Visa :	(Uniquement pour les opérations destinées à la revente) Nom : Prénoms : Date : Visa :



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE
BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE

Code : EN35.P02
Version : 01
Date de création : 25/07/2022

N° PP :

N° 1007544

N° 010177211

Client : S.G.C.I

Site: DOMICILE R.A. AGBOVILLE

Domaine d'intervention

- Electricité
- Climatisation
- G.E
- Onduleur
- Plomberie
- Autre :

Temps d'intervention

Date : 22/01/2026
Fréquence de la maintenance :
 Mensuelle Bimestrielle Trimestrielle Semestrielle Annuelle Ponctuelle

Heure d'arrivée : 08h30
Heure de départ : 17h00

Nom et prénoms des intervenants
1. KONAN JUNIOR
2.
3.
4.
5.
6.

Description des activités : Maintenance Préventive des blocs sanitaires des toilettes Enfants, Parents, cuisine Nitoua en eau potable et leur appareils sanitaires

Observations du client : Remplacement chauffe Eau

Visa client
Date : 22/01/2026
Nom : NUGUES N. AIBHAN-KOUASSI
Signature : Responsable d'Agence
DCPP/Agence AGBOVILLE
Société Générale Côte d'Ivoire

Visa intervenant
Date : 22/01/2026
Nom : KONAN
Signature : [Signature]

Electricité (BTA - BTB - HTA - ERP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur - S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA
Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo, Marcory- ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com



SITE :BOUVILLE LOGEMENT RA

Liste des équipements

Lot	Domaine	Désignation	Repere	Qté	Marque	Type / Caractéristiques	Numero Série	Localisation	Etage	Documentation Existante	Nom document	Obsc
Plomberie	Équipements sanitaires	lavabo	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre1				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Porte savon fixe	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre1				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Colonne de douche mobile	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre1				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Bidet	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre1				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Porte serviette	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre1				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Baignoire	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre2				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	lavabo	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre2				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Porte savon fixe	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre2				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Colonne de douche mobile	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre2				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Bidet	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre2				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	WC	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre2				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Distributeur PH	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre2				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Balai pour WC	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre2				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Porte serviette	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre2				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	lavabo	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre3				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Porte savon fixe	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre3				Bon
Plomberie	Équipements sanitaires	Colonne de douche mobile	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Donnicle - Douche chambre3				Bon

SITE BOUVILLE LOGEMENT RA

Liste des équipements

Plomberie	Equipements sanitaires	Bidet	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Domicile - Douche chambre3	Bon état
Plomberie	Equipements sanitaires	WC	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Domicile - Douche chambre3	Bon état
Plomberie	Equipements sanitaires	Distributeur PH	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Domicile - Douche chambre3	Bon état
Plomberie	Equipements sanitaires	Balai pour WC	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Domicile - Douche chambre3	Bon état
Plomberie	Equipements sanitaires	Porte serviette	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Domicile - Douche chambre3	Bon état
Plomberie	Equipements sanitaires	lavabo	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Domicile - Douche chambre4	Bon état
Plomberie	Equipements sanitaires	Colonne de douche mobile	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Domicile - Douche chambre4	Bon état
Plomberie	Equipements sanitaires	Bidet	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Domicile - Douche chambre4	Bon état
Plomberie	Equipements sanitaires	Porte serviette	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Domicile - Douche chambre4	Bon état
Plomberie	Equipements sanitaires	Evier	Inexistant	1	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Inexistant	Domicile - Cuisine	Bon état

SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE
 AGENCE A BOUVILLE
 01-20-20-20
 COURRIER ARRIVE

GAMME LOT TECHNIQUE PLOMBERIE		Date: 22/01/26 Mainteneur: UNIVELECT			
Réseau d'évacuation		UC :			
Gamme référence UC xxxxx		Site: DOMICILE RA-AGBOVILLE			
Plan de prévention xxx xxxxxxx		Localisation: AGBOVILLE			
Périodicité à effectuer : J/H/M/T/S/A		ID Action :			
Temps passé pour l'entretien: 06 (Heures)		ID Bon:			
Gestion des déchets 1- Aucun déchet 2- Déchets papier : (Kg) 3- Déchet recyclable : (Kg) 4- Fluide réfrigérant: (Kg) 5- Autres (à préciser):(Kg) Aucun déchet Nombre fosse 04		Jour et heure arrivée sur site: 08h... 22/01/2026 Commentaires: Demande de Maintenance corrective: Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/>			
N°	Opérations à exécuter	Périodicité			Observations
		T	S	A	
1	Vérifier l'étiquette de codification et la refaire si absente		S	A	Pas de Codification
2	Vérification de l'état extérieur, fermeture et étanchéité de la fosse sceptique		S	A	Effectuer
3	Vérifier le bon état de marche, et sens de rotation de la pompe de relevage.		S	A	Pas de Pompe de Relevage
4	Vérifier le niveau de remplissage de la fosse et prévoir la vidange			SB	SB
5	Vérifier la bonne évacuation des eaux dans le réseau public		S	A	Effectuer
6	Nettoyer la zone d'intervention		S	A	Tome Nettoyage
7	Récupérer les déchets et les ramener chez le Mainteneur pour leur destruction		S	A	Pas de déchet
8	Remplir la fiche de synthèse et réparer les dégats (sol, murs, et plafonds) liés aux travaux d'entretien		S	A	Retouches éventuelles de peinture

Intervenant	
Nom et Prénoms:	RONAN JUNIOR
Visa:	

Responsable d'agence	
Nom et prénoms:	HUGUES GAÏTHAN-KOVIASSI
Visa:	

Légende:

A remplir par mainteneur

21/01/26

HUGUES GAÏTHAN-KOVIASSI
Responsable d'Agence
DC-PP/Agence AGBOVILLE
Société Générale Côte d'Ivoire

GAMME LOT TECHNIQUE PLOMBERIE		Date: 22/01/2026 Mainteneur: UNINELECT			
Réseau d'aduction d'eau + Surpresseur		UC :			
Gamme référence UC xxxxx		Site: DOMICILE RA - AGBOVILLE			
Plan de prévention xxx xxxxxxx		Localisation: AGBOVILLE			
Périodicité à effectuer : J/H/M/T/S/A		ID Action :			
Temps passé pour l'entretien: 06 (Heures)		ID Bon:			
Gestion des déchets 1- Aucun déchet 2- Déchets papier : (Kg) 3- Déchet recyclable : (Kg) 4- Fluide réfrigérant: (Kg) 5- Autres (à préciser):(Kg) <i>Aucun déchet</i>		Jour et heure arrivée sur site: 08h-22/01/2026			
Référence compteur d'eau..... Index compteur d'eau..... 05336m3		Commentaires: Demande de Maintenance corrective: Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> <i>Le Domicile RA A l'agence Est le même surpresseur A la bâche à eau.</i>			
N°	Opérations à exécuter	Périodicité			Observations
		T	S	A	
1	Vérifier l'étiquette de codification et la refaire si absente		S	A	<i>Pas de Codification</i>
2	Relevés de compteurs d'eau	M			<i>Effectués</i>
3	Recherche de fuites sur l'ensemble du réseau	M			<i>Effectués</i>
4	Lors de la première maintenance, mise en place du marquage de la position des vannes en fonctionnement normal. Puis vérification du marquage et correction			A	<i>Effectués</i>
5	Nettoyage des filtres, vérification des clapets et des disconnecteurs		S	A	<i>/</i>
6	Mesure de la qualité de l'eau		S	A	Sur devis. A réaliser par un laboratoire agréé
7	Manipulation des vannes d'arrêt principales			A	<i>Effectués</i>
8	Contrôle réglementaire du disconnecteur			A	
9	Bâche à eau : Vidage total de la bâche et nettoyage complet				Tri- annuel
10	Faire la thermographie de l'armoire de commande			A	<i>Effectués</i>
11	Faire la vérification de la pression au point de puisage le plus défavorisé		S	A	<i>Effectués</i>
12	Relever la pression en aval du pressostat		S	A	Valeur :
13	Relever la pression en amont du pressostat		S	A	Valeur :
14	Mesure pression de l'eau au point haut max 1 bar		S	A	Valeur :
15	Nettoyer la zone d'intervention		S	A	<i>Zone Nettoyée</i>
16	Récupérer les déchets et les ramener chez le Mainteneur pour leur destruction		S	A	<i>Pas de déchet</i>
17	Remplir la fiche de synthèse et réparer les dégats (sol, murs, et plafonds) liés aux travaux d'entretien		S	A	Retouches éventuelles de peinture

Intervenant	
Nom et Prénoms:	<i>JONAN JUNIOR</i>
Visa:	<i>[Signature]</i>

Responsable d'agence	
Nom et prénoms:	<i>[Signature]</i>
Visa:	<i>[Signature]</i>

21/01/26
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D'IVOIRE
 DCCP/Agence AGBOVILLE
 Responsable de l'Agence
 Société Générale Côte d'Ivoire

Légende:

A remplir par mainteneur

GAMME LOT TECHNIQUE PLOMBERIE		Date: <u>22/01/26</u> Mainteneur: <u>UNIVELECT</u>			
Blocs sanitaires		UC :			
Gamme référence UC xxxxx Plan de prévention xxx xxxxxxx		Site: <u>DOMICILE KA - AGBOVILLE</u>			
Périodicité à effectuer : J/H/M/T/S/A		Localisation: <u>AGBOVILLE</u>			
Temps passé pour l'entretien: <u>06</u> (Heures)		ID Action :			
Gestion des déchets 1- Aucun déchet 2- Déchets papier : (Kg) 3- Déchet recyclable : (Kg) 4- Fluide réfrigérant: (Kg) 5- Autres (à préciser):(Kg) <u>Aucun déchet</u>		ID Bon:			
Nombre blocs sanitaires: <u>06</u>		Jour et heure arrivée sur site: <u>08h...- 22/01/2026</u>			
		Commentaires: Demande de Maintenance corrective: Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/>			
N°	Opérations à exécuter	Périodicité			Observations
		T	S	A	
1	Vérifier l'étiquette de codification et la refaire si absente		S	A	<u>Pas de codification</u>
2	Vérification des étanchéité et des fixations, remplacement ou reprise si nécessaire		S	A	<u>Effectuer</u>
3	Vérification des systèmes de chasse d'eau, remplacement ou réglage si nécessaire		S	A	<u>Effectuer</u>
4	Maintien en bon état des appareils sanitaires et de la robinetterie		S	A	<u>Effectuer</u>
5	Vérifier le bon fonctionnement des sèche- mains, porte- savon liquide.		S	A	<u>Effectuer</u>
6	Remplacement des joints et accessoires défectueux		S		<u>Effectuer</u>
19	Nettoyer la zone d'intervention		S	A	<u>Zone Nettoyée</u>
20	Récupérer les déchets et les ramener chez le Mainteneur pour leur destruction		S	A	<u>Pas de déchet</u>
21	Remplir la fiche de synthèse et réparer les dégats (sol, murs, et plafonds) liés aux travaux d'entretien		S	A	Retouches éventuelles de peinture

Intervenant	
Nom et Prénoms:	<u>RONAN JUNIOR</u>
Visa:	

Responsable d'agence	
Nom et prénoms:	
Visa:	 <u>21/01/26</u>

Légende:

A remplir par mainteneur

ILIGUES N° GAIBHAN-KOUBA
Responsable d'Agence
DCPP Agence AGBOVILLE
société Générale Côte d'Ivoire

GAMME LOT TECHNIQUE PLOMBERIE		Date: 22/01/2026 Mainteneur: UNIBLECT			
BALLONS ECS ELECTRIQUES		UC :			
Gamme référence UC xxxxx		Site: DOMICILE RA-AGBOVILLE			
Plan de prévention xxx xxxxxxx		Localisation: AGBOVILLE			
Périodicité à effectuer : J/H/M/T/S/A		ID Action :			
ID Bon:		ID Bon:			
Périodicité à effectuer : J/H/M/T/S/A		Jour et heure arrivée sur site: 08h 22.01.2026			
Temps passé pour l'entretien.....06 (Heures)		Commentaires:			
Gestion des déchets 1- Aucun déchet 2- Déchets papier : (Kg) 3- Déchet recyclable : (Kg) 4- Fluide réfrigérant: (Kg) 5- Autres (à préciser):(Kg) Aucun déchet		Demande de Maintenance corrective: Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Le chauffe-eau de la cuisine est defectueux			
Nombre ballons ECS elect...02					
N°	Opérations à exécuter	Périodicité			Observations
		T	S	A	
1	Vérifier l'étiquette de codification et la refaire si absente		S	A	Pas de certification effectuées
2	Vérification du groupe de sécurité		S	A	
3	Contrôle du fonctionnement – mesure de la température en sortie du ballon		S	A	
4	Vérification du système de protection anti corrosion			A	
5	Vérification électrique du ballon (isolement et mise à la terre)			A	
6	Nettoyer la zone d'intervention		S	A	
7	Récupérer les déchets et les ramener chez le Mainteneur pour leur destruction		S	A	
8	Remplir la fiche de synthèse et réparer les dégats (sol, murs, et plafonds)liés aux travaux d'entretien		S	A	

Intervenant	
Nom et Prénoms:	KONAN JUNIOR
Visa:	<i>[Signature]</i>

Responsable d'agence	
Nom et prénoms:	<i>[Signature]</i>
Visa:	<i>[Signature]</i>

Légende:

A remplir par mainteneur

21/01/2026

HUGUES NGAKHAN-KOUASSI
Responsable d'Agence
DCPP / Agence AGBOVILLE
Société Générale Côte d'Ivoire



N° 00005974

N° PP :

N° OT 017721

Client : S.G.C.I Site : DOMICILE RA AGBONVILLE

Domaine d'intervention	Temps d'intervention	
<input type="checkbox"/> Electricité <input type="checkbox"/> Climatisation <input type="checkbox"/> G.E <input type="checkbox"/> Onduleur <input checked="" type="checkbox"/> Plomberie <input type="checkbox"/> Autre :	Date début : 21/01/2026	Date fin : 26/01/2026
Fréquence de la maintenance :		
<input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Bimestrielle <input type="checkbox"/> Trimestrielle <input checked="" type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Ponctuelle		
Période concernée :		

Noms et prénoms des intervenants

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. KONAN JUNIOR | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance Préventive des blocs Sanitaires des toilettes Parents, Enfants, visiteurs, Cuisine, Chauffe-eau, bache à eau en eau potable eau usée et a les canalisation, les appareils Sanitaires.

Constat du technicien (observations particulières avec images jointes, si possible)

Bon écoulement des eaux Vanne, eau usée, bon état des appareils Sanitaires et leur accessoires. Par contre (Le chauffe-eau de la cuisine est Défectueux) des vanne d'arrêt de la bache à eau.

Statut de la maintenance : Achevée Non achevée Devis, N° devis :

Action à prévoir : Remplacement du chauffe-eau de la cuisine et des vanne d'arrêt de la bache à eau.

Recommandations

.....

.....

.....

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 26/01/2026	Date : 11/02/2026	Date : 11/02/2026
Nom : KONAN	Nom : UNIVELECT SAS	Nom : ABONVILLE
Signature :	Signature :	Signature :

UNIVELECT SAS
BP 2043 Abidjan 1
Tél : 27 21 28 00 4
Fax : 27 21 28 00 4
Service Maintenance