	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : CEI ..... Site : COCODY ..... Type d'abonnement : B.T .....

Calibre du disjoncteur général : 250A. Nouvel index horaire : Numerique .....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	30 ... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	60 ... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 71 (A) I2 : 24 (A) I3 : 73 (A) ΔI :	Bon
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 224 V2 : 230 V3 : 224 ΔV :	Bon
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 397 V2 : 397 V3 : 397 ΔV :	Bon
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	Bon
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	* Les luminaires dans toilette visite ne font pas fonctionner
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon

TRAVAUX A PREVOIR

* Remplacer la regletta 0,60 etanche dans toilette visite
* Remplacer un panel led dans le bureau de sous directeur et à la cartographie
* Remplacer une Ampoule Gol E27 6500K dans le bureau sous directeur
* Remplacer 04 regletes 1,20 6500 dans le HAPP
* Remplacer 04 regletes opal 1,20 dans le petit HAPP
* Remplacer 04 Ampoules de Compadaires dans la cours (prevoir echaffaudage)

Date : 15/06/2026 **Nom du client :** CEI **Signature :**	**Date :** 15/06/2026 **Nom du technicien :** MOUHAMADOU **Signature :**

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : ..... Nº 0001447 N° : 017915

Client : CEI Site : SECRETARIAT

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 14/04/2026 Date fin : 15/04/2026 **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** Avril 2026

Noms et prénoms des intervenants

1. MOUANDA ROLSSE
2. SAJ Rodrigue
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance preventive des équipements électriques : dépoussiérage, nettoyage coffrets électriques, serrage des bornes de connexions, vérification des luminaires, prise de tension et intensité

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

Certains luminaires sont hors services :
- Reglette étanche 0,60 toilette visiteur
- 02 panel led apparent bur sous directeur / cartographie
- 01 ampoule led E27 6500K bur sous directeur / 04 Reglette mono 1,20m 6500K, 04 reglette opal led 1,20m ITALL, 04 ampoule à mercure cours.

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☒ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Remplacer les luminaires hors services

Recommandations

Pour un bon éclairage des espaces, remplacer les luminaires hors services : 01 reglette étanche 0,60, 02 Panel led 0,20m 6500K 01 ampoule led E27 6500K, 04 reglette mono nue 1,20m, 04 reglette opale 1,20m 6500K, 04 ampoule led pour lampadaire

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 22/04/26	Date : 23/04/2026	Date : 23/04/2026
Nom : Assouan	Nom : ABOUBA	Nom : [illegible]
Signature :	Signature :	Signature :