UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : .....

Nº 00005987

N° OT 07939

Client : C E I Site : SECRETARIAT

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☐ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☒ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 16/04/2026 Date fin : 17/04/2026 **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** .....

Noms et prénoms des intervenants

1. KONAN JUNIOR
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance Preventive des blocs Sanitaires des toilettes Hommes et Dames du RDC, R+1, du bâtiment Annexe guerite en eau Potable eau usée des Canalisation et des appareils Sanitaires et leurs accessoires.

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

Bon écoulement des eau Vannes eau usée, des accessoires Bon fonctionnement des appareils Sanitaires par contre d'autre ont défectueux : (toilettes de la guerite RDC Flexible de Douche + Robinet de Douche défectueux)

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Remplacement du flexible de Douche + son Robinet de Douche Mural.

Recommandations

.....

.....

.....

.....

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 17/04/2026 Nom : KONAN Signature :	Date : 21/04/2026 Nom : ABOUBI Signature :	Date : Nom : Signature :