UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 25/07/2022

Nº 00005981

N° : .....

N° PP : .....

Client : I.F.C.I ..... Site : Plateau .....

Domaine d'intervention

- ☐ Electricité
- ☐ Climatisation
- ☐ G.E
- ☐ Onduleur
- ☒ Plomberie
- ☐ Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 03/04/2026 ..... Date fin : 07/04/2026 .....

Fréquence de la maintenance :

☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle

Période concernée : .....

Noms et prénoms des intervenants

1. JUNIOR KONAN
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance Preventive des blocs Sanitaires des Toilettes Hommes et Dames des Logers, Pole-Français, Public, Sous-Sol en bas Potable eau Ude des appareils Sanitaire et leurs accessoires.

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

Bon état des appareils et leurs accessoires sanitaires. Par-contre d'autre sont défectueux (Toilette Sous-Sol : Robinet + Flexible de douche, Coté-chaud : groupe de Securité Public : Mécanisme de WC suspendu)

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Remplacement des accessoires et des appareils Sanitaires défectueux

Recommandations

.....

.....

.....

.....

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 07/04/2026	Date :	Date :
Nom : KONAN	Nom :	Nom :
Signature :	Signature :	Signature :

Scanné avec CamScanner