	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.P02 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° PP : ..... Nº 0007720 N°: OT 017191

Client : PNHD Site: Plateau

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date : 25/04/2026 Heure d'arrivée : 08 Hrs Heure de départ : 12 Hrs

Fréquence de la maintenance :

- [x] Mensuelle
- [ ] Bimestrielle
- [ ] Trimestrielle
- [ ] Semestrielle
- [ ] Annuelle
- [ ] Ponctuelle

Période concernée : Avril 2026

Nom et prénoms des intervenants

1. AGBOTO
2. KOIROI
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance preventive des coffrets (10) (Dépoussiérage, resserrage de bornes, Vérification de tension triphasé, Nettoyage), Entretien et vérification des luminaires

Observations du client : .....

Visa client

Date : 29/04/2026
Nom :
Signature :

Visa intervenant

Date : 25/04/2026
Nom : AGBOTO
Signature :

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : .....

Nº 0006660 OT N° : 017-191

Client : PNUD Site : Plateau

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 25/04/2026 Date fin : 25/04/2026 **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée** : Avril

Noms et prénoms des intervenants

1. AGODEO
2. KOTROH
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance preventive de 10 coffrets (depoussiérage, Nettoyage, Verification des tensions et intensité...) entretient et vérification des luminaires, prises et BAES.

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Bon fonctionnement des équipements électriques quelques luminaires/BAES Hors services.

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☒ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Remplacer les luminaires Hors service, BAES défaillant.

Recommandations

Pour un bon éclairage des zones, remplacer les luminaires hors services: 10 tubes led 1,20m 6500k au 2ème etage et RDC Bât principal, 01 BAES, 01 Inter S/A encastré Bat principal, 2ème et 1er etage Cafet 01 T.D 25A 30mA coffret normal Bat Akwaba.

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 25/04/2026	Date : 04/05/2026	Date : 04/05/2026
Nom : AGODEO	Nom : HOUSSOU	Nom : AKOUBA
Signature :	Signature :	Signature :

UNIVELECT SAS
01 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Responsable Technique Zone 1

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : PNUD ..... Site : Plateau ..... Type d'abonnement : BT .....

Calibre du disjoncteur général : 250 ..... Nouvel index horaire : Numérique .....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	33,7° ≤ 30°	Bon
Vérifier les Températures des câbles	32,5° ≤ 60°	Bon
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Celui de la salle aky via bon test non fonctionne ID 25A
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 16,3A I2 : 11,7 I3 : 15,65 ΔI :	Bon
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 234 V2 : 239 V3 : 235 ΔV :	Bon
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 408 V2 : 411 V3 : 408 ΔV :	Bon
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA = 30mA	Bon
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	Bon
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Certains luminaires Hors services
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer les tubes led, BAES et disjoncteur Hors service
Batiment PP : RDC : 05 Tubes led 1,20 m ; 1er etage : 03 BAES + indic
2eme etage : 04 BAES + indication ; 05 Tubes led 1,20 m 6Sark ; 01 Interrupteur SA
Batiment AK : COULOIR ENTREE : coffret manuel : 01 ID 25A 30mA.

Date : 29/04/2026	Date : 25/04/2026
Nom et Prénoms :	Nom et Prénoms :
Signature :	Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN09.PO1 Version: 01 Date de création: 01/10/2023
UNIVELECT	FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE	

Periode:	Avril 2026	Date de debut:	25/04/26	Date de fin:	25/04/26
Client:	PNUD	Technicien:	AGODJO		
Site:	SIEGE PLATEAU				

N°	Localisation	Désignation	Type	Nbre de module	Puissance	Marque	Date d'entretien	Heure	Résultats	Visa Référent du client
1	BÂT. ADMINI. RDC	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	8x24	4P 125A		25/04/26		bon	
2	BÂT. ADMINI. 1er ETAGE	COFFRET ELECTRIQUE	METTALIQUE APPARENT	8x24	4P 63A		25/04/26		//	
3	BÂT. ADMINI. 2è ETAGE	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	8x24	4P 63A		25/04/26		//	
4	BÂT. ADMINI. Bureau 208 1er ETAGE	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	3x24	2P 100A		25/04/26		//	
5	BÂT. ADMINI. 1er ETAGE	TGBT SOLAIRE	PLASTIQUE APPARENT	4x12	4P 100A		25/04/26		//	
6	BÂT. ADMINI. 1er ETAGE	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	1x8	4P 40A		25/04/26		//	
7	LOCAL TGBT EXTERIEUR	COFFRET ELECTRIQUE	METTALIQUE APPARENT	5x24	4P 250A		25/04/26		//	
8	BÂT. ANNEXE SALLE CHAUFFEURS	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	4x18	4P 63A		25/04/26		//	
9	BÂT. ANNEXE A3 BUREAU VNU	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	2x12	4P 40A		25/04/26		//	
10	GUERITE	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	3X18	4P 32A		25/04/26		//	
	TOTAL COFFRETS	10								