UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : ..... Nº 00005981 N° OT017368

Client : IFCI Site : Plateau

Domaine d'intervention

- ☐ Electricité
- ☐ Climatisation
- ☐ G.E
- ☐ Onduleur
- ☒ Plomberie
- ☐ Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 03/04/2026 Date fin : 07/04/2026

Fréquence de la maintenance :

☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle

Période concernée : .....

Noms et prénoms des intervenants

1. JUNIOR KONAN
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance Preventive des blocs Sanitaires des Toilettes Hommes et Dames des loges, Pole-Français, Public, Sous-Sol en eau Potable ou usée des appareils Sanitaire et leurs accessoires.

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Bon état des appareils et leurs accessoire sanitaires. Par-contre d'autre sont défectueux (Toilette Sous-Sol : Robinet + Flexible de douche, Cafe-Chaco : groupe de Secours Public : Mecanisme de WC suspendu)

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Remplacement des accessoires et des appareils Sanitaires defectueux.

Recommandations

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 07/04/2026 Nom : KONAN Signature :	Date : 13/04/2026 Nom : [illegible] Signature :	Date : 13/04/2026 Nom : [illegible] Signature :

UNIVELECT SA
11 BP 2913 Abidjan 11
Fax : 21 26 93 20
Responsable Technique Exploitation

Scanné avec CamScanner