| | SYSTEME MANAGEMENT QUALITE | Code : EN35.P02 |
|---|---|---|
| UNIVELECT | BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE | Version : 01<br>Date de création : 25/07/2022 |

N° PP : ..... Nº 0007356

Client : IPS CGRAE ..... Site: BASSAM ..... N°: 015976

**Domaine d'intervention**

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

**Temps d'intervention**

Date : 09/03/26 Heure d'arrivée : 09h45 Heure de départ : 15h00

**Fréquence de la maintenance :**

- [x] Mensuelle
- [ ] Bimestrielle
- [ ] Trimestrielle
- [ ] Semestrielle
- [ ] Annuelle
- [ ] Ponctuelle

**Période concernée :** Mars

**Nom et prénoms des intervenants**

1. ASSOUAN
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

**Description des activités :** Maintenance preventive des équipements et installation électrique : Nettoyage, soufflage coffrets, resserrage des bornes de connexion, prises des valeurs (Tension/intensité)

**Observations du client :** Travaux effectués

| Visa client | Visa intervenant |
|---|---|
| Date : 09/03/2026<br>Nom : IPS CGRAE Bassam<br>Signature : | Date : 09/03/26<br>Nom :<br>Signature : Assouan |

Electricité ( BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur , S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA
Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo, Marcory- ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel .: +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com

| UNIVELECT | SYSTEME MANAGEMENT QUALITE | Code : EN01.PO2 |
|---|---|---|
| | RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE | Version : 03<br>Date de création : 25/07/2022 |

N° PP : ..... Nº 0001443 N° : 015976

Client : IPS CGRAE Site : BASSAM

**Domaine d'intervention**

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

**Temps d'intervention**

Date début : 09/03/26 Date fin : 09/03/26

**Fréquence de la maintenance :**

[x] Mensuelle [ ] Bimestrielle [ ] Trimestrielle [ ] Semestrielle [ ] Annuelle [ ] Ponctuelle

**Période concernée :** Mars 2026

**Noms et prénoms des intervenants**

1. ASSOUAN KABLAN
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

**Description des activités**
*(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)*

Maintenance preventive des équipements et installations electriques
Nettoyage, soufflage coffets, serrage des bornes de connexions
prise des valeurs (tension / intensité)

**Constat du technicien** *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

- Eclairage exterieur non alimenté
- Lanterne 120W IP65 philips non fonctionnel : exterieur
- Les ampoules E27 6500K sont faible ; terrasse
- Spot led enc ϕ120 6500K faible luminosité escalier / 01 spot 150 6500K
Mauvais état du coffet encastré 12 modules

**Statut de la maintenance :** [x] Achevée [ ] Non achevée [x] Devis, N° devis : .....

**Action à prévoir :** Remplacer les luminaires hors services et le coffret electriques ;

**Recommandations**

Pour un bon éclairage des espaces : remplacer 01 spot ϕ120 6500K enc ; 03 Ampoules led E27 6500K 15W ; 01 spot led ϕ150 6500K, 01 lanterne 120W 6500K IP65 philips.
01 coffret encastré 12 module.

| Visa Technicien | Visa Responsable Maintenance | Visa Directeur Technique |
|---|---|---|
| Date : 09/03/26 | Date : 07/04/2026 | Date : 13/04/2026 |
| Nom : Assouan | Nom : Assouan | Nom : |
| Signature : | Signature : | Signature : |

| | SYSTEME MANAGEMENT QUALITE | Code : EN08.PO2<br>Version : 04<br>Date de création : 10/03/2023 |
|---|---|---|
| UNIVELECT | CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | |

Client : IPS CGRAE Site : BASSAM Type d'abonnement : BT 3v

Calibre du disjoncteur général : 250A Nouvel index horaire : .....

| Opérations à exécuter | Résultats | Observations |
|---|---|---|
| Vérifier les Températures des disjoncteurs | ..... ≤ 30° | |
| Vérifier les Températures des câbles | ..... ≤ 60° | |
| Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ». | Réalisé ☐ Non réalisé ☒ | |
| Contrôler et relever les intensités (A) | I1: 23A<br>I2 : 28A<br>I3 : 20A<br>ΔI : ..... | Bon |
| Contrôler et relever des tensions simples (V) | V1: 230V<br>V2 : 226V<br>V3 : 231V<br>ΔV : ..... | Bon |
| Contrôler et relever des tensions composées (V) | V1: 400 V<br>V2 : 395 V<br>V3 : 401V<br>ΔV : ..... | Bon |
| Contrôler et vérifier les défauts d'isolement | ..... ≥ 0,50 MΩ | |
| Vérifier la résistance maximale de la prise de terre | ..... > 500 Ω | |
| Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques | Réalisé ☒ Non réalisé ☐ | Bon |
| Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques | 30 = 30mA | Bon |
| Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques | Oui ☒ Non ☐ | Presence schemas cof normal/ circulat° Bon |
| Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires | Réalisé ☒ Non réalisé ☐ | Bon en general/ sauf dans certains endroits |
| Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…) | Réalisé ☒ Non réalisé ☐ | Bon |
| Vérifier les connexions après le resserrage | Réalisé ☒ Non réalisé ☐ | Bon |
| Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage | Réalisé ☐ Non réalisé ☐ | Bon/ Pas de plastron et porte pour cof normal |

**TRAVAUX A PREVOIR**

- L'eclairage exterieur n'est pas alimenté.
- la lanterne 120w/ 6500K est non fonctionnelle
- Eclairage terrasse est faible remplacer les 03 Ampoule E27 6500K
- Escalier Luminosité faible du spot led enc 6500K Ø120
- Le coffret 72 module en mauvais état prevoir le remplacer.

| | |
|---|---|
| Date : 9/03/2026 | Date : 09/03/26 |
| Nom du client : IPS Cgrae Bassam | |

| | | |
|---|---|---|
| UNIVELECT | SYSTEME MANAGEMENT QUALITE | Code : EN09.PO1<br>Version: 01 |
| | FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE | Date de création: 04/10/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periode: | Mars | Date de debut: | 09/03 | Date de fin: | 09/03 |
| Client: | IPS-CGRAE | Technicien: | ASSOUAN | | |
| Site: | GRAND-BASSAM | | | | |

| N° | Localisation | Désignation | Type | Nbre de module | Puissance | Marque | Date d'entretien | Heure | Résultats | Visa Référent du client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUISINE | COFFRET ELECTRIQUE | PLASTIQUE ENCASTRE | 12 | 4P 40A | Megalec | 09/03/26 | 10h 45 | Pas porte | |
| 2 | CIRCULATION | COFFRET ELECTRIQUE | PLASTIQUE ENCASTRE | 72 | 4P 125A | Schneider | 09/03/26 | 10h 35 | BON | |
| 3 | CIRCULATION | COFFRET ELECTRIQUE | PLASTIQUE ENCASTRE | 72 | 4P 125A | Schneider | 09/03/26 | 10h 19 | Pas Plastron ni porte | |
| 4 | LOCAL SERVEUR | COFFRET ELECTRIQUE | PLASTIQUE ENCASTRE | 54 | 4P 40A | Schneider | 09/03/26 | 09h 45 | Bonetat | |
| | TOTAL COFFRETS | 4 | | | | | | | | |