	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : ENTR02
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de création : 24/12/2025

Client : IPS-CGRAE Site : AGENCE Cocody N° 0000817 N° OT : D.162.26

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage		Date : 18/05/26 Heure Arrivée 09 Heure Départ 16H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres	X	Expertise		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 KOUAME GERARD
2 NIGBRE YOBO
3
4
5
6

Description des travaux

Expertise pour le remplacement des goulottes et armaflex des deux (02) Splits muraux du local technique RDC.

Résultat des travaux (après intervention)

// //

Travaux à prévoir

Remplacer les goulottes et armaflex des 02 Splits du local technique RDC

Pièces remplacées	Références	Qté
AUCUNE	//	//

Observations du technicien

Les goulottes et les armaflex sont usés

Observations du client

Date :	Date : 18/05/2026	Date :
Nom du client :	Nom du technicien : Gerard	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE DE COCODY
Section Gestion du Personnel et des Moyens Généraux

Scanné avec CamScanner