	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	N° : OTO17321 N° 0000508

N°PP : .....

Client : CCP ELAEIS Site : ALEPE

Domaine d'intervention

- ☐ Electricité
- ☐ Climatisation
- ☒ G.E
- ☐ Onduleur
- ☐ Autre : .....

Temps d'intervention

Date 26-05-26 Heure d'arrivée: 10H50mn Heure de départ : 13H00mn

Fréquence de la maintenance :

☑ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée** : Mai 2026

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. TIADOUIN
2. DJENELEHOU
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance préventive du G.E: 500/1937. Vérification mécanique et électrique. Contrôle de différents niveaux (huile, gasoil et liquide de refroidissement). Et nettoyage complet.

Observations du client : Prière envoyer urgent devis remplacement Batterie GE 88 KVA -

Validation client	Validation intervenant
Date : 26/05/2026	Date : 26-05-2026
Nom du client : [illegible]	Nom du client : TIADOUIN
Signature :	Signature :

COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS DE BOUAKE 01 BP 1199 ABIDJAN 01 Site Elaeis R.C.C.M. CI-ABJ-2004-B-4528

UNIVELECT SAS 01 BP 2943 Abidjan 11 Ri.C.I. 04 A 01128 00 41 Fax : 27 21 26 93 20 Service Maintenance

afaq ISO 9001

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : ..... Nº 00004727 N° : OT017321

Client : CCP ELAEIS Site : ALEPE

Domaine d'intervention

- ☐ Electricité
- ☐ Climatisation
- ☒ G.E
- ☐ Onduleur
- ☐ Plomberie
- ☐ Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 26/05/26 Date fin : 26/05/26

Fréquence de la maintenance :

☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle

Période concernée : .....

Noms et prénoms des intervenants

1. TIA DOUX
2. Djemelehou
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance Preventive du GE 3D170388X. Verifications/ Controles mecaniques et électriques. Verifications des différents niveaux (huile, gasoil et liquide de refroidissement). Nettoyage complet du GE

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

La jauge du carburant (gasoil) à remplacer

Statut de la maintenance : ☒ Achevée, ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Prévoir faire remplacer la jauge gasoil

Recommandations

Nous vous recommandons de faire remplacer la jauge gasoil.

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 26/05/26	Date : 26/05/2026	Date : 26/05/2026
Nom : Djemelehou	Nom : [illegible]	Nom : [illegible]
Signature :	Signature :	Signature :

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél : 27 21 28 00 44
Fax : 27 21 26 93 20
Responsable Technique Zone 1

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél : 27 21 28 00 44
Fax : 27 21 26 93 20
Service Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN05.PO2
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES GROUPES ELECTROGENES	Version : 04 Date de création : 22/12/2021

Date : 26-05-26 Heure : 10H50 à 13H00mn Client : CCP EZAEIS
Ville : ALEPE Site : ALEPE

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque du générateur: SDMO
Numéro de série : 19004479
Puissance : 88KVA
Type : J88K

Compteur horaire :
Précédent.....H
Nouveau 2775..H
Prochaine vidange prévue à.....H

CONTRÔLE DE ROUTINE AVANT MAINTENANCE

Niveau d'huile Bon ☑ Mauvais ☐
Qualité d'huile Bon ☑ Mauvais ☐
Fuite Oui ☐ Non ☑

Circuit de refroidissement Bon ☑ Mauvais ☐
Qualité du liquide de refroidissement Bon ☑ Mauvais ☐
Fuite Oui ☐ Non ☑

Niveau d'électrolyte Bon ☐ Mauvais ☐ NA ☐
État de batterie Bon ☑ Mauvais ☐ 13,5 Vcc
Chargeur batterie Bon ☑ Mauvais ☐ 13,6 Vcc

Njveau de gasoil Bon ☑ Mauvais ☐
Circuit de gasoil Bon ☑ Mauvais ☐
Niveau du carburant ☑ Bon ☐ Mauvais ☐ Autre à préciser 70 %

Fonctionnement du coffret inverseur Bon ☑ Mauvais ☐
Fonctionnement de l'automate Bon ☑ Mauvais ☐

Propreté du local Bon ☐ Mauvais ☐
État du radiateur Bon ☐ Mauvais ☐

Alternateur de charge Bon ☑ Mauvais ☐ 14 Vcc
Circuit d'échappement Bon ☑ Mauvais ☐
Bruit du moteur Bon ☑ Mauvais ☐

T° du coffret inverseur :.....
T° de l'inverseur.....
T° à froid du groupe électrogène:.....

ENTRETIEN DU GENERATEUR

Dépoussiérage armoire Réalisé ☑ Non Réalisé ☐	**Vidange du moteur** Réalisé ☐ Non Réalisé ☑	**Serrage flexibles** Réalisé ☑ Non Réalisé ☐
Dépoussiérage alternateur Réalisé ☑ Non Réalisé ☐	**Remplacement filtres à combustible** Réalisé ☐ Non Réalisé ☑	**Serrage borniers** Réalisé ☑ Non Réalisé ☐
Serrage des cosses de l'inverseur Réalisé ☑ Non Réalisé ☐	**Décantage du tank** Réalisé ☐ Non Réalisé ☑	**Serrage cosses de batteries** Réalisé ☑ Non Réalisé ☐
Nettoyage du local Réalisé ☑ Non Réalisé ☐	**Remplacement filtres à air** Réalisé ☐ Non Réalisé ☑	**Décrassage bornes de batteries** Réalisé ☑ Non Réalisé ☐
Valeur de batterie au démarrage 12 V	**Remplacement filtres à huile** Réalisé ☐ Non Réalisé ☑	**Serrage colliers** Réalisé ☑ Non Réalisé ☐

ESSAI

Manuel ☑ Auto ☑

Relevé « à vide » : Alternateur de puissance
V1= 233V U12= 403V Fréquence= 51 Hz
V2= 233V U23= 404V Temps d'essai = 5 mn
V3= 233V U31= 403V Vitesse de rotation : 1560RPM

En charge : Alternateur de puissance
V1= 230V U12= 403V Fréquence = 51 Hz Tension ALT 13,9 Vcc
V2= 232V U23= 404V Temps d'essai = 5 mn
V3= 230V U31= 403V Vitesse de rotation : 1563RPM
IN=..... Température de moteur :.....
Pression de l'huile

Courant I1 = 10A
Courant I2 = 12A
Courant I3 = 14A

Observations générales :
Bon fonctionnement du GE en mode manuel et auto
Jauge gasoil à remplacer - Batterie à remplacer

Prochaine date de maintenance prévue le :

Date : **Nom du client :** Mokrai **Signature :**	**Date :** 26-05-2026 **Nom du technicien :** TINEDOUNA Abdelkrim **Signature :**

COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN45.PO2
ENIVELECT	FICHE D'IDENTIFICATION DU GROUPE ELECTROGENE	Version : 01 Date de création : 13/10/2023

Date : 26/05/26
Client : ECP ELABIS
Site : ALEPE

I. INFORMATION SUR LES CARACTERISTIQUES DU GROUPE ELECTROGENE

	Marque	Type	Numéro de série	Puissance (kVA / kW ou A)	Année de fabrication
Groupe électrogène	SDM	J88K	19004479	88KVA	2019
Moteur	JOHN DEERE	CD4045	CD4045B 151948	N/A	2019
Alternateur de puissance	KOHLER	KH0059OTO4N	362566	N/A	2019
Inverseur de sources	Schneider	Contacteur		115A	

II. INFORMATION SUR LES CONSOMMABLES

Consommables	Référence 1	Référence 2
Filtre à gasoil	FS19838	
Filtre à huile	SO10044	
Filtre à air	AH1107	
Batterie	VARTA 12Vcc/70Ah	

III. AUTRE INFORMATION A COLLECTER

Capacité du réservoir du GE (l)	Capacité du Tank (l)	Remplissage	Couleur du GE	GE sous abri
		☐ Auto ☒ Manuel	Bleu	☒ Oui ☐ Non

IV. OBSERVATIONS

Jauge gasoil à remplacer

Signature du Technicien

Signature du Client

26/05/2026