	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.P02
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 01 Date de création : 25/07/2022

Nº 0007375 N°: 017193

N° PP :

Client : PNUD Site: PLATEAU

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre :

Temps d'intervention

Date : 23/05/2026 Heure d'arrivée : 09H00 Heure de départ : 12H00

Fréquence de la maintenance :

- [x] Mensuelle
- [ ] Bimestrielle
- [ ] Trimestrielle
- [ ] Semestrielle
- [ ] Annuelle
- [ ] Ponctuelle

Période concernée : Mai 2026

Nom et prénoms des intervenants

1. MOUANDA RAISSE
2. AGUDIO JONATHAN
3.
4.
5.
6.

Description des activités : Maintenance preventive des installations electrique. Contrôle verification nettoyage des coffrets electrique Serrage, depoussierage et test des I.D.

Observations du client :

Visa client	Visa intervenant
Date : 26/05/2026	Date : 26/05/2026
Nom :	Nom : MOUANDA
Signature :	Signature :

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : ..... Nº 0005458 N° : 017192

Client : PNUD Site : PLATEAU

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 23/05/2026 Date fin : 23/05/2026

Fréquence de la maintenance :

☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle

Période concernée : .....

Noms et prénoms des intervenants

1. MOUANDA ROLSSE
2. AGODIO JONATHAN
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance des installations électriques contrôle vérification électrique nettoyage des coffrets serrage et teste des ID dans les coffrets.

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

* Infiltration d'eau dans le local coffret du 2e etage (Faire appel à l'equipe d'etancheité).

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Fournir et remplacer les equipements defectueux

Recommandations

* Remplacer 05 Tubes Led 1,20 du couloir 1er etage 6500k
* Remplacer 05 BAES avec indications dans le batiment principal
* 02 plafonniers 60x60 6500k encastré bureau chauffeur
* 03 plafonnier 60x60 6500k + BAES dans la salle AKWABA
* 01 DPN vigi 16A 30 MA dans VENU

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 23/05/2026	Date : 23/05/2026	Date :
Nom : MOUANDA	Nom :	Nom :
Signature :	Signature :	Signature :

SUBSIDIAIRE ET SIEGE SOCIAL 11 BP 2945 Abidjan 11 Tél. 21 27 26 00 Fax 21 27 26 01 Email : Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : PNUD ..... Site : PLATEAU ..... Type d'abonnement : B.T .....

Calibre du disjoncteur général : 400 A Nouvel index horaire : N/A .....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	20° ≤ 30°	Bon
Vérifier les Températures des câbles	21° ≤ 60°	Bon
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Certain ID ne fonctionne pas
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 25 A I2 : 20 A I3 : 15 A ΔI :.....	Bon
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 234 V2 : 232 V3 : 235 ΔV :	Bon
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 405 V2 : 405 V3 : 406 ΔV :	Bon
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	0,50 ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	6,00 > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	3,0 mA = 30mA	Bon
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	Bon
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	certain luminaire ne fonctionne pas
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon

TRAVAUX A PREVOIR

* Infiltration d'eau dans le local coffret du 2e etage
* 05 tube led 1,20 du couloir 1er etage 6500k
* 05 BAES + indication dans le batiment principal du 2e et RDC
* 02 plafonnier 60x60 6500 dans le bureau chauffeur
* salle AKWABA 05 plafonnier 60x60 6500k encastré + 1 BAES
* 07 DPH vigi 16A 30mA dans le bureau VENU

Date : 28/05/2026	Date : 28/05/2026
Nom du client : [illegible]	Nom du technicien : [illegible]
Signature :	Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN09.PO1 Version: 01 Date de création: 04/10/2023
UNIVELECT	FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE	

Periode:		Date de debut:	23/05/2026	Date de fin:	23/05/2026
Client:	PNUD	Technicien:	MOUHAMA BOUBA		
Site:	SIEGE PLATEAU				

N°	Localisation	Désignation	Type	Nbre de module	Puissance	Marque	Date d'entretien	Heure	Résultats	Visa Référent du client
1	BÂT. ADMINI. RDC	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	8x24	4P 125A	Schneider	23/05/26	08H05	Bon	26/05/2026
2	BÂT. ADMINI. 1er ETAGE	COFFRET ELECTRIQUE	METTALIQUE APPARENT	8x24	4P 63A	Schneider	23/05/26	09H30	Bon	
3	BÂT. ADMINI. 2è ETAGE	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	8x24	4P 63A	Schneider	23/05/26	10H00	Bon	
4	BÂT. ADMINI. Bureau 208 1er ETAGE	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	3x24	2P 100A	Schneider	23/05/26	10H15	Bon	
5	BÂT. ADMINI. 1er ETAGE	TGBT SOLAIRE	PLASTIQUE APPARENT	4x12	4P 100A	Schneider	23/05/26	10H35	Bon	
6	BÂT. ADMINI. 1er ETAGE	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	1x8	4P 40A	Schneider	23/05/26	11H00	Bon	
7	LOCAL TGBT EXTERIEUR	COFFRET ELECTRIQUE	METTALIQUE APPARENT	5x24	4P 250A	Schneider	23/05/26	11H15	Bon	
8	BÂT. ANNEXE SALLE CHAUFFEURS	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	4x18	4P 63A	Schneider	23/05/26	11H30	Bon	
9	BÂT. ANNEXE A3 BUREAU VNU	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	2x12	4P 40A	Schneider	23/05/26	11H40	Bon	
10	GUERITE	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	3X18	4P 32A	Schneider	23/05/26	12H00	Bon	
	TOTAL COFFRETS	10								