	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

SClient :..CEI..... Site :..SECRETARIA GENERAL..... Type d'abonnement B.T

Calibre du disjoncteur général :..250 A.. Nouvel index horaire :...N/A.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Bon
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 25 (A) I2 : 29 (A) I3 : 28 (A) ΔI :.....	Bon
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 (V) V2 : 230 (V) V3 : 231 (V) ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 390 (V) V2 : 400 (V) V3 : 400 (V) ΔV :	Bon
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	0,50 ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	50.2... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

4.

A Remplacer

- 1 panel led 2036 W apparent au batiment annexe au 1er etage
- 1 Reglette mono nue au 2e etage 1,20 Bat Annexe
- 1 Panel led apparent 30 W Responsable cartographie.
- 2 Reglette au RDC Bat Annexe 1 panel opal 1,20 Bat principal

Date : 10/06/2024

Date :

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 25/07/2022
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° PP : .....

Nº 0005408 N° : 017916

Client : CEI Site : SECRETARIAT GENERAL

Domaine d'intervention

- [X] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 13/05/2026 Date fin : 13/05/2026

Fréquence de la maintenance :

[X] Mensuelle [ ] Bimestrielle [ ] Trimestrielle [ ] Semestrielle [ ] Annuelle [ ] Ponctuelle

Période concernée : Mai 2026

Noms et prénoms des intervenants

1. MOUANDA ROLSSE
2. KOFFI BERENGER
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance preventive des installations électriques
Contrôle et mesure des valeurs électriques, verification et ressertage des connexions, nettoyage des coffrets électriques

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

Certains luminaires sont defectueux :
Bat annexe : 01 Reglette 1,20m mono nue complète et 01 panel led 1,20m apparent 6500k 60W au 2e et 1er etage.
01 panel led apparent 1,20x30 60W, 02 reglette 1,20m mono nue, 1 panel opal 1,20m

Statut de la maintenance : [X] Achevée [ ] Non achevée [X] Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Remplacer les luminaires defectueux

Recommandations

Pour un bon éclairage des zones, remplacement des luminaires hors services : 02 panel led app 120x30cm 6500k 60W, 03 reglette mono nue 1,20m complète, 8 reglette opale 1,20m 6500k

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 10/06/26	Date : 10/06/2026	Date :
Nom : Assouan	Nom : HAOUSI	Nom :
Signature :	Signature :	Signature :