	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Client : Mme Nebout **Site** COCODY SAINT JEAN N° 0008685 **N° OT :** 02 01 10

Appartement.

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage		Date : 15/06/2026 Heure Arrivée 12h00 Heure Départ 13h00
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		Expertise	X	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 MOUANDA ROLSSE GHISLAIN
2 SAY RODRIGUE
3
4
5
6

Description des travaux

Expertise pour les disjonctions repétées du domicile afin de porter des corrections et la mise en conformité du coffret electrique.

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectuée.

Travaux à prévoir

Corriger et remplacer les equipements defectueux selon devis

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

* Presence de defaut disjoncteur
* Le coffret n'est pas en conformité

Observations du client

Date : Nom du client : Signature :	Date : 15/06/2026 Nom du technicien : MOUANDA Signature :	Date : Resp. Technique : Signature :

NEBOUT Jeanjas 0749833506