	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Client : IBS CGRAE Site : Treichville BTA 4ème Etage N° 2000476 N° OT : 020121

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 15/06/2026 Heure Arrivée 09H Heure Départ 10H
Climatisation	☐	Entretien	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE	☐	Installation	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	☒	Audit	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. Amani N'guessan Romain
2. Akpran Henri Joël
3. /
4. /
5. /
6. /

Description des travaux

- Contrôle visuel sur l'état des cartes électronique et des batteries
- Vérification des tensions continues des batteries
- Réalisation d'un test d'autonomie (non concluant)

Résultat des travaux (après intervention)

- Batteries défectueuses de quantité : 20 pièces 12V 9Ah

NB : L'onduleur fonctionne en mode dégradé

Travaux à prévoir

Remplacement des batteries défectueuses par des nouvelles batteries

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	/

Observations du technicien

Remplacement des batteries défectueuses par de nouvelles batteries de quantité 20 pièces de 12V 9Ah

Observations du client

Date : 15/06/2026	Date : 15/06/2026	Date : 16/06/2026
Nom du client : IBS CGRAE	Nom du technicien : Amani	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSPECTION PREVOYANCE SOCIALE CAISSE DE RETRAITE ETAT Direction Recouvrement

Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur
S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel .: +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com

Scanné avec CamScanner