UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 02 Date de création : 22/02/2022

N° 0009406

Client : IPS CGRAE Site. Agence Yamoussoukro N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage		Date : 17/06/26 Heure Arrivée 8 Heure Départ
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie		Constat	X	
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 Yale Herman
2
3
4
5
6

Description des travaux

Vérification des luminaires :
Constat des luminaires hors services et en mauvais état Un (1) panel Led 12x30 est HS dans le bureau du DR et 1 globe Led 12 W est HS dans la salle d'eau DR.
Un (1) globe Led 12 W dans salle d'eau Client HS

Résultat des travaux (après intervention)

Luminaires non remplacés. HS

Travaux à prévoir

Prévoir le remplacement des luminaires hors services Constatés.

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

Observations du client

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE YAMOUSSOUKRO
Chef de Section Gestion du Personnel et des Moyens Généraux

Date :	Date : 17/06/2026	Date :
Nom du client : KOUAME	Nom du technicien : Yale	Resp. Technique :
Signature : 17.06.2026	Signature :	Signature :

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN40.PS1 Version : 04 Date de création : 16/08/2024
UNIVELECT	FORMULAIRE DE DEMANDE D'ACHAT	

Client : IPS CGRAE
Site : Agence Yamoussoukro
Domaine d'activité : ☒ Electricité ☐ Clim & Froid ☐ GE ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ MTT
Type d'activité : ☒ Maintenance préventive ☐ Dépannage ☐ Projet ☐ Vente ☐ Livraison à moi même
Type d'achat : ☒ Matériaux ☐ Equipements /Outillages (Immobilisation) ☐ Marchandises
N°Devis/OT/BSI/RMP /Contrat MTT/Budget: .....
Poste budgétaire: .....
Formulaire émis le (date et heure) : 17/06/2026
Matériel souhaité pour (date et heure) : .....

N°	Article	Référence constructeur	Quantité	Disponibilité en stock
01	panel led ϕ 120x30 ~~38~~ w/ bureau DR	6500K	01	
02	Globe led 12w apparent	6500K	02	
	Toilette DR et client			

Demandeur	Supérieur Hiérarchique	Resp. de l'Administration des ventes (Uniquement pour les opérations destinées à la revente)	Directeur Technique (Uniquement pour les opérations destinées à la revente)
Nom : Yalo Prénoms : Herman Date : 17/06/2026 Visa :	Nom : Prénoms : Date : Visa :	Nom : Prénoms : Date : Visa :	Nom : Prénoms : Date : Visa :

Scanné avec CamScanner