UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001461

Client : C. GRAE ..... Site Cocody ..... N° OT 02026

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention			
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 29/06/2026	Heure Arrivée 13H00	Heure Départ 16H30	
Climatisation		Entretien		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ	
GE		Installation		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ	
Onduleur		Audit		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ	
Autres		Expertise	X				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 MOUANDA Rolsse
2 SAY RODRIGUE
3 KOFFI BERENGER
4
5
6

Description des travaux

Expertise pour fourniture et remplacement d'un interrupteur encastré dans la cantine et de trois prises Red encastré dans le couloir de la prestation.

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectuée.

Travaux à prévoir

Remplacement l'interrupteur va et vient à la cantine et de trois (03) prises Red encastré dans le couloir prestation.

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

L'interrupteur est défectueux.

Observations du client

29/06/2026

CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE DES AGENTS DE L'ETAT AGENCE PRINCIPALE DE COCODY Direction du Personnel et des Moyens Généraux

Date :	Date : 29/06/2026	Date :
Nom du client :	Nom du technicien : Mouanda	Resp. Technique :
Signature : P/O Le Chef de Service	Signature :	Signature :