	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 01 Date de création : 25/07/2022

N°PP : .....

Client : IPS-CGRAE N : 01 6093 Nº 00001911

Site : COCODY

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date : 14-08-26 Heure d'arrivée : 09h43 Heure de départ : 13H

Fréquence de la maintenance :

- [x] Mensuelle
- [ ] Bimestrielle
- [ ] Trimestrielle
- [ ] Semestrielle
- [ ] Annuelle
- [ ] Ponctuelle

Période concernée : .....

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. Ouélodé Christelle
2. AGODIO TOTI
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance préventive des coffrets électriques, Dépoussiérage, serrage des équipements électriques, contrôle et vérification des luminaires, Prise des valeurs de tensions et intensités.

Observations du client : .....

Validation client	Validation intervenant
Date : 14/08/26	Date : 14-08-26
Nom : CGRAE	Nom : Ouélodé
Signature : Konaté	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE DE COCODY
Section Gestion du Personnel et des Moyens Généraux

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	

N°PP : .....

N° : 0000905

N° : OT 016093

Client : IPS-CERAE Site : COCODY

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Autre :	Date début : 13-08-26 Date fin : 14-08-26 **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée** : Août

Noms et prénoms des intervenants

1. Guélodé Christelle
2. AGADO TOM
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des coffrets électriques. Dépoussiérage, serrage des équipements électriques Contrôle et Vérification des luminaires prises de tensions et d'intensités.

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Nous avons constaté des luminaires hors-services 01 Ampoule E27 terrasse RDC ; 04 Ampoules GU10 à l'accueil ; 01 réglette mono-complet 1,20 / 6500K et 02 tubes led 1,20 / 6500K sur la clôture

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☒ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Remplacer les lampes hors-service

Recommandations

Pour un bon éclairage des zones, remplacer les luminaires hors services : 04 Ampoules GU10 4000K, 01 réglette étanche 1,20m et 03 tube led 1,20m 6500K.

Visa technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 14-08-26 Nom : Guélodé Signature :	Date : Nom : Signature :	Date : Nom : Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN09.PO1 Version: 01 Date de création: 04/10/2023
UNIVELECT	FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE	

Periode:	AOUT	Date de debut:	13-08-26	Date de fin:	14-08-26
Client:	IPS-CGRAE	Technicien:	Gbolodé JOSEPHA		
Site:	COCODY				

N°	Localisation	Désignation	Type	Nbre de module	Puissance	Marque	Date d'entretien	Heure	Résultats	Visa Référent du client
1	RDC / ACCUEIL 1	COFFRET ELECTRIQUE	ENCASTRE PLASTIQUE	4x18	4P 63A	Legrand	13-08-26		BON	14/08/26
2	RDC /LOCAL TECHNIQUE	ARMOIRE ELECTRIQUE	APPARENT METALLIQUE	2000x1180x590mm	4P 400A	ABB	13-08-26		BON	
3	RDC / LOCAL SERVEUR	COFFRET ELECTRIQUE	ENCASTRE PLASTIQUE	2x12	ID 4P 40A 300mA	Schneider	13-08-26		BON	
4	RDJ / CANTINE	COFFRET ELECTRIQUE	APPARENT METALLIQUE	6x24	4P 100A	Schneider	13-08-26		BON	
5	RDJ / INFIRMERIE	COFFRET ELECTRIQUE	APPARENT METALLIQUE	6x24	4P 160A	Schneider	13-08-26		BON	
6	RDJ / INFIRMERIE	COFFRET ELECTRIQUE	ENCASTRE PLASTIQUE	2x12	ID 4P 40A 300mA	Schneider	13-08-26		BON	
7	1er ETAGE / LOCAL ENERGIE SOLAIRE	COFFRET ELECTRIQUE	APPARENT METALLIQUE	6x24	4P 100A	Schneider	13-08-26		BON	
8	1er ETAGE / LOCAL ENERGIE SOLAIRE	COFFRET ELECTRIQUE	ENCASTRE PLASTIQUE	2x12	ID 4P 40A 300mA	Schneider	13-08-26		BON	
9	GUERITE	COFFRET ELECTRIQUE	ENCASTRE PLASTIQUE	12			13-08-26		BON	
10		COFFRET ELECTRIQUE	APPARENT PLASTIQUE	1						
	TOTAL COFFRETS	10								

INSTITUTION DE PREVOYANCE CAISSE GENERALE DES AGENTS DE L'ETAT AGENCE PRINCIPALE Section Gestion du Personnel

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS-CGRAE Site : COCODY Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 400A Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	23,6 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	22,2 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 53,1 I2 : 44,6 I3 : 60,2 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 232 V2 : 233 V3 : 231 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 405 V2 : 404 V3 : 404 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer les luminaires Hors-service:
Terrasse RDC = 01 Ampoule E27
Accueil = 04 Ampoules culot
Locaux GE = 01 Reglette mono complet 1,20/6500K
Clôture = 02 tubes Led 1,20/6500K

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT AGENCE PRINCIPALE DE COCODY

Date : 14/08/26	Date : 14-08-26
Nom du client :	Nom du technicien : Guéhaté