	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N°PP : .....

N° : OT017299 Nº 0000834

Client : Mme FANFAN (OIT) Site : COCODY

Domaine d'intervention

- ☐ Electricité
- ☐ Climatisation
- ☑ G.E
- ☐ Onduleur
- ☐ Autre : .....

Temps d'intervention

Date : 20-04-26 Heure d'arrivée : 09H30mn Heure de départ : 11H00mn

Fréquence de la maintenance :

☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée** : .....

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. TIA DOUIN
2. DJENELEHOU
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance préventive du GE: SDMO/K33
Vérifications mécanique et électrique, Contrôle des différents niveaux (huile, gazoil et liquide de refroidissement).
Et nettoyage complet.

Observations du client : .....

Validation client	Validation intervenant
Date : 06-05-2026	Date : 20-04-2026
Nom du client : OIT	Nom du client : TIA DOUIN
Signature :	Signature :

Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur
S.A.S au capital de 100.000.000 F CFA. Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo - ZONE 4 - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tel : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel .: +225 01 024 444 66 - Email : info@universelect.com

UNIVERSEL SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél : 27 21 28 00 41
Fax : 27 21 26 93 20
Service Maintenance

afaq ISO 9001 Qualité

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : .....

Nº 00004703

N° : OTO17253

Client : Madame Fanfan Site : Cocody

Domaine d'intervention

- ☐ Electricité
- ☐ Climatisation
- ☒ G.E
- ☐ Onduleur
- ☐ Plomberie
- ☐ Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 20/04/26 Date fin : 20/04/26

Fréquence de la maintenance :

☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle

Période concernée : .....

Noms et prénoms des intervenants

1. TIA DOUMI
2. DJENGLEHOU
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive du GE SDTO 2004099
Vérifications/Contrôles mécaniques et électriques
Vérification tous les différents niveaux, huile graissage
et liquide de refroidissement. Nettoyage complet

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

Appoint en carburant à faire
Prolongement d'échappement à faire
Vidange du GE à faire

Statut de la maintenance : ☑ Achevée ☐ Non achevée, ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Prévoir faire la vidange du GE, Appoint en carburant, prolongement d'échappement

Recommandations

Nous vous recommandons de faire la vidange du moteur et remplacer ces éléments filtrants. Appoint en carburant et prolongement de l'échappement.

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 20/04/26	Date : 28/05/2026	Date : 28/05/2026
Nom : Djenglehou	Nom : TIA DOUMI	Nom : [illegible]
Signature :	Signature :	Signature :

UNIVELECT SAS
BP 2943 Abidjan 11
Tél : 21 28 00 41
Fax : 21 26 93 20
Responsable Maintenance Zone 4

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN05 PO2
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES GROUPES ELECTROGENES	Version : 04 Date de création : 22/12/2021

Date 20-04-26 Heure 08H30 à 11H00 Client : M. FANFAN
Ville ABIDJAN Site : COCODY

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque du générateur: SDMO
Numéro de série : 21004099
Puissance : 33 KVA
Type : K33

Compteur horaire :
Précédent.....H
Nouveau 2751 H
Prochaine vidange prévue à.....H

CONTRÔLE DE ROUTINE AVANT MAINTENANCE

Niveau d'huile Bon ☒ Mauvais ☐
Qualité d'huile Bon ☐ Mauvais ☒
Fuite Oui ☐ Non ☒

Circuit de refroidissement Bon ☒ Mauvais ☐
Qualité du liquide de refroidissement Bon ☒ Mauvais ☐
Fuite Oui ☐ Non ☒

Niveau d'électrolyte Bon ☐ Mauvais ☐ NA ☐
État de batterie Bon ☒ Mauvais ☐ 13 Vcc
Chargeur batterie Bon ☒ Mauvais ☐ 13,3 Vcc

Niveau de gasoil Bon ☐ Mauvais ☒
Circuit de gasoil Bon ☒ Mauvais ☐
Niveau du carburant ☐ Bon ☒ Mauvais ☐ Autre à préciser 25 %

Fonctionnement du coffret inverseur Bon ☒ Mauvais ☐
Fonctionnement de l'automate Bon ☒ Mauvais ☐

Propreté du local Bon ☐ Mauvais ☐
État du radiateur Bon ☐ Mauvais ☐

Alternateur de charge Bon ☒ Mauvais ☐ 14 Vcc
Circuit d'échappement Bon ☒ Mauvais ☐
Bruit du moteur Bon ☒ Mauvais ☐

T° du coffret inverseur .....
T° de l'inverseur.....
T° à froid du groupe électrogène:.....

ENTRETIEN DU GENERATEUR

Dépoussiérage armoire Réalisé ☒ Non Réalisé ☐	**Vidange du moteur** Réalisé ☐ Non Réalisé ☒	**Serrage flexibles** Réalisé ☒ Non Réalisé ☐
Dépoussiérage alternateur Réalisé ☒ Non Réalisé ☐	**Remplacement filtres à combustible** Réalisé ☐ Non Réalisé ☒	**Serrage borniers** Réalisé ☒ Non Réalisé ☐
Serrage des cosses de l'inverseur Réalisé ☒ Non Réalisé ☐	**Décantage du tank** Réalisé ☐ Non Réalisé ☒	**Serrage cosses de batteries** Réalisé ☒ Non Réalisé ☐
Nettoyage du local Réalisé ☐ Non Réalisé ☐	**Remplacement filtres à air** Réalisé ☐ Non Réalisé ☒	**Décrassage bornes de batteries** Réalisé ☒ Non Réalisé ☐
Valeur de batterie au démarrage 13 V	**Remplacement filtres à huile** Réalisé ☐ Non Réalisé ☒	**Serrage colliers** Réalisé ☒ Non Réalisé ☐

ESSAI

Manuel ☒ Auto ☒

Relevé « à vide » : Alternateur de puissance
V1= 237 V U12= 407 V
V2= 231 V U23= 401 V
V3= 232 V U31= 402 V
Fréquence= 51,2 Hz
Temps d'essai = 5 mn
Vitesse de rotation : 1536 RPM

En charge : Alternateur de puissance
V1= 228 V U12= 393 V
V2= 229 V U23= 402 V
V3= 235 V U31= 400 V
IN=.....
Fréquence = 51 Hz
Temps d'essai = 5 mn
Vitesse de rotation : 1535 RPM
Température de moteur :.....
Pression de l'huile
Tension ALT : 14 Vcc

Courant I1 = 5 A
Courant I2 = 0 A
Courant I3 = 1 A

Observations générales :
Attention composant à faire et nettoyage de la jauge à gasoil à faire. Vidange du G-G à faire et prolongement d'échappement à faire. Bon fonctionnement du G-E; batterie à remplacer

Prochaine date de maintenance prévue le :

Date : 06-05-2026 **Nom du client :** OPT **Signature :**	**Date :** 20-04-2026 **Nom du technicien :** TIA-OUE **Signature :**

VEKA Ingénierie
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél. : 27 21 26 00 44
Fax : 27 21 26 93 26
Service Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code EN45 PO 2
	FICHE D'IDENTIFICATION DU GROUPE ELECTROGENE	Version 01 Date de création 13/10/202

Date : 20-04-2026
Client : Imm FAN FAN (OIT)
Site : COCODY

I. INFORMATION SUR LES CARACTERISTIQUES DU GROUPE ELECTROGENE

	Marque	Type	Numéro de série	Puissance (kVA / kW ou A)	Année de fabrication
Groupe électrogène	SDMO	K33	2100640 99	33 KVA	2021
Moteur	KOHLER	KDI2504 TN	5109501 940	N/A	
Alternateur de puissance	KOHLER	KH00462 TOUW	3047300 014	N/A	
Inverseur de sources	KOHLER	motorisé		63A	

II. INFORMATION SUR LES CONSOMMABLES

Consommables	Référence 1	Référence 2
Filtre à gasoil	FS19972	
Filtre à huile		
Filtre à air	AH1198	
Batterie	VARTA : 12V/70Ah	

III. AUTRE INFORMATION A COLLECTER

Capacité du réservoir du GE (l)	Capacité du Tank (l)	Remplissage	Couleur du GE	GE sous abri
		☐ Auto ☒ Manuel	Bleu	☐ Oui ☒ Non

IV. OBSERVATIONS

Appoint en carburant à faire et nettoyage de la jauge de gasoil à faire. Vidange du GE à faire et prolongement d'échappement à faire. Batterie alarme à remplacer. Bon fonctionnement du GE

Signature du Technicien

Signature du Client

06-05-2026