Nº 0008916

Client : IPS CIRAE Site... Agence MAN N° OT : 020759

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage		Date : 14/09/2026 Heure Arrivée 08h00 Heure Départ
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie				
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 KAOU TANOH ZOE 4

2 5

3 6

Description des travaux

Split Armoire 2cv intérieur, Câble de liaison Hors Service (Hall d'accueil)

Résultat des travaux (après intervention)

L'équipement fonctionne climatisation à l'arrêt

Travaux à prévoir

Remplacement du câble de liaison de l'équipement

Pièces remplacées	Références	Qté
Câble Split remplacé	1	1

Observations du technicien

Dysfonctionnement de l'équipement de climatisation

Observations du client

Date : 14/09/2026	Date : 14/09/2026	Date : 14/09/2026
Nom du client :	Nom du technicien : KAOU	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

IPS CIRAE / APS DE MAN DEPART Le 14/09/2026

Section Réseau Information et Communication

UNIVELECT S.A.S 11 BP 2943 Abidjan 11 Tél : 27 21 26 03 20 Service Maintenance