	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de cr ation : 22/02/2022
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Nº 00004770

Client : IPS CGRAE Site AGENCE YAMOUSSOUKRO N° OT : 016256

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 14/09/26 Heure Arrivée 08H Heure Départ 16H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 SANGA OSE
2
3
4
5
6

Description des travaux

* Déconnection de commande filaire dans bureaux.
* les appareils ne sont plus utilisé

Résultat des travaux (après intervention)

05 cassettes à l'arrêt

Travaux à prévoir

Achat de commande à infrat rouge pour l'utilisation des appareil.

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucunes pièces remplacées		

Observations du technicien

besoin en urgence des commande

Observations du client

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE YAMOUSSOUKRO
Chef de Section Gestion du Personnel et des Moyens Généraux

Nom du client : Alain Serge KOUAME Signature :	Date : 14/09/26 Nom du technicien : SANGA Signature :	Date : 17/09/2026 Resp. Technique : Signature : ABOUBA