| | SYSTEME MANAGEMENT QUALITE | Code : EN11.PO2 |
|---|---|---|
| UNIVELECT | BON DE SUIVI ET INTERVENTION | Version : 03<br>Date de création : 24/12/2025 |

N° 00001324

Client : IPS-CGRAE ..... Site ..siège plateau/bâtiment annexe N° OT : 019051

| Domaine d'intervention | | Nature d'intervention | | Dates d'intervention |
|---|---|---|---|---|
| Electricité | X | Dépannage | X | Date 17/09/2026 Heure Arrivée 15 Heure Départ 17h20 |
| Climatisation | | Entretien | | Date : Heure Arrivée Heure Départ |
| GE | | Installation | | Date : Heure Arrivée Heure Départ |
| Onduleur | | Audit | | Date : Heure Arrivée Heure Départ |
| Autres | | ..... | | |

**Nom et prénoms du (des) technicien(s)**

1. GORE ODILE
2. GUEHEBRE MICHELLE
3.
4.
5.
6.

**Description des travaux**

constat:
- luminosité faible
- prévoir le remplacement des reglette à grilles par des plafonniers LED 1,20 à ppavents 6500K au niveau du bâtiment annexe 1er étage (Assolant DRH).

**Résultat des travaux ( après intervention )**

En attente du matériel

**Travaux à prévoir**

Le remplacement de 02 plafonniers 1,20 m 6500K appavent, 04 vis et 04 chevilles

| Pièces remplacées | Références | Qté |
|---|---|---|
| AUCUNE | | |

**Observations du technicien**

En attente du matériel.

**Observations du client**

RAS

| | | |
|---|---|---|
| Date : 18/09/2026 | Date : 17/09/2026 | Date : 22/09/2026 |
| Nom du client : | Nom du technicien : GORE O. | Resp. Technique : |
| Signature : | Signature : | Signature : |



Scanné avec CamScanner