	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° 00001054

N°PP : .....

N° : OT 017772

Client : IPS CORAE Site : TREICHVILLE

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date : 22-09-26 Heure d'arrivée : 07h15 Heure de départ : 15h30

Fréquence de la maintenance :

- [x] Mensuelle
- [ ] Bimestrielle
- [ ] Trimestrielle
- [ ] Semestrielle
- [ ] Annuelle
- [ ] Ponctuelle

Période concernée : .....

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. KOUASSY Aimé
2. ABBLE MARIUS
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance préventive pour vérification des luminaires, prise de tension et d'intensité

Observations du client : .....

Validation client	Validation intervenant
Date : 22/09/2026	Date : 22-09-26
Nom :	Nom : Kouassy
Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
Direction Recouvrement

UNIVELECT S.A.S 11 BP 2943 Abidjan 11 27 21 26 03 20 Service Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° PP : .....

N° : 01017772 N° 00001053

Client : EPS C GRAE Site : TREICHVILLE

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date : 21.09.26 Heure d'arrivée : 09h Heure de départ : 16 h

Fréquence de la maintenance :

[x] Mensuelle [ ] Bimestrielle [ ] Trimestrielle [ ] Semestrielle [ ] Annuelle [ ] Ponctuelle **Période concernée** : .....

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. KOUASSY AIMEE
2. ABBLE MARIUS
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance Preventive des coffrets electriques depoussierage, serrage des coffrets electriques

Observations du client : .....

Validation client	Validation intervenant
Date : 21/09/26	Date : 21-09-26
Nom :	Nom : KOUASSY
Signature :	Signature :

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE
DES AGENTS DE L'ETAT
Direction Recouvrement

UNIVELECT SAS
01 BP 2943 Abidjan 01
Tél : 27 21 28 00 41
27 21 26 93 20
Service Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	

N°PP : .....

N° 00000652

N° : 01 017772

Client : IPSCGRAE **Site :** TREICHVILLE

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Autre :	Date début : 21-09-2026 Date fin : 22-09-2026 **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** SEPTEMBRE

Noms et prénoms des intervenants

1. KOUASSI AIMEE
2. ABLE MARUS
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance preventive des coffrets electriques depoussierage, serrage des coffrets electriques, verification des luminaires, prise de tension et d'intensité

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

nous avons constater lors de notre maintenance qu'il y a quelques luminaires hors service : BATA 4 tubes led 0,60 ; 1er etage 2 spots carre dans l'escalier ; 2e etage 1 spot dans l'escalier 3e etage 2 paniels 60x60 led dans le couloir ; 2 paniel 60x60 dans bureau du service ; 4 panels 60x60 dans le hall de l'imprimerie

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....
Action à prévoir : remplacer les luminaires hors service

Recommandations

Pour un bon éclairage des zones, remplacer les luminaires hors services ; 04 tubes led 0,60m ; 03 spot enc ø85 6500k ; 05 spots carrés apparents 300x300 6500k ; 03 panel led 60x60 6500k ; 02 reglettes étanches 1,20m double avec tube led salle machine.

Visa technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 24-09-2026 Nom : Kouassi Signature :	Date : 24/09/2026 Nom : AGBOUBI Signature :	Date : Nom : Signature :

UNIVELECT S.A.
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél. 27 21 26 93 20
Fax. 27 21 26 93 20
Service Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

BAT A RDC

Client : IPS CGRAE Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 30A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	24 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	57 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 1,2 I2 : 1,8 I3 : 1,8 ΔI :	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 231 V2 : 229 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 398 V2 : 398 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30 = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	4 tube led 0,60 hors service à l'infirmerie
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

- remplacer quatre (04) tubes led 0,60 6500K à l'infirmerie
- remplacer 3 pannels 60x60 6500K dans le Hall de l'infirmerie

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Enregistrement

Date : 21/09/2026	Date : 21-09-26

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

BAT A
3e Etage

Client : I.P.S. C.G.R.A.T. Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	25 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	53 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 11 I2 : 13 I3 : 21 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 229 V3 : 228 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 398 V2 : 397 V3 : 397 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30 = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	2 panneaux 60x60 dans bureau du service gestion maintenance
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

- remplacer 2 panneaux 60x60 600K dans le bureau du service gestion maintenance des cotisations
- remplacer deux (02) dalles 60x60 600K dans le couloir du 3e étage

Date : 21/09/26	Date : 21-09-26

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
Gouvernement

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

BITTA
2e Etage

Client : I.P. CGPAT ..... Site : TREICVILLE ..... Type d'abonnement : BT .....

Calibre du disjoncteur général : 60A ..... Nouvel index horaire : NUMERIQUE .....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	30 ... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	50 ... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 5 I2 : 7 I3 : 3 ΔI :	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 229 V2 : 230 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 394 V2 : 398 V3 : 395 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30 ... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	1 spot carré hors service dans l'escalier
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

- remplacer 1 (ou) 1 spot carré dans l'escalier

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DE L'ETAT Recouvrement

Date :	Date : 21-09-26
Nom et prénoms :	Nom et prénoms :
Signature :	Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

BATA
1er etage

Client : IPS CGRAE Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	29 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	46 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 10 I2 : 11 I3 : 9 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 229 V3 : 221 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 397 V2 : 397 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30 = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	2 spots carrés hors service dans l'escalier
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

- remplacer 2 spots carrés dans l'escalier 6500K 24W

Date : 21/09/2026

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Gouvernement

Date : 21-09-26

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

BATA
Local technique

Client : I.P.S. CGRAE Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : HUITIEME QUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	24 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	33 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 1 I2 : 1 I3 : 0,96 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 229 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 399 V2 : 398 V3 : 398 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30 = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

Date : 21/09/2026	**Date :** 21-09-26
Nom et prénoms du client :	**Nom et prénoms du technicien :**
Signature :	**Signature :**

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Gouvernement

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	Version : 04 Date de création : 10/03/2023

BAT A

Client : IPS C.GEN Site : TRECHVILLE Type d'abonnement : BT

4e Etage

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUES

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	25 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	40 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 9,1 I2 : 10, 8 I3 : 11,8 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 231 V2 : 229 V3 : 230 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 380 V2 : 399 V3 : 398 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30 = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Recouvrement

Date : 21/09/2026	Date : 21-09-26

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

BAT B

Client : IPS C. GRAT Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

PDL

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	27 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	60 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 2 I2 : 1,5 I3 : 1 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 224 V2 : 223 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 390 V2 : 390 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30 = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Recouvrement

Date : 22/09/2022	Date : 22-09-22

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

BAT B
1er Etag

Client : IPSCGRAT. Site : TRECHNILEC Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	30 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	60 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 10 I2 : 5 I3 : 6 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 230 V3 : 230 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 399 V2 : 398 V3 : 398 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30 = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Recouvrement

Date : 22/09/2026	Date : 22-09-26

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

BAT B 2e étage

Client :..TPS CGRAE.. Site :..TRECHVILLE.. Type d'abonnement :..BT.....

Calibre du disjoncteur général :..60A.... Nouvel index horaire :..NUMERIQUE.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	20 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	37 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 5 I2 : 7,6 I3 : 12 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 230 V3 : 230 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 399 V2 : 398 V3 : 398 ΔV :.....	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..30.. = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Date : 22/09/26	**Date :** 22-09-26

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Recouvrement

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

BAT B
3e Etag

Client : IPS CGRAE Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : LAMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	17 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	36 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 14 I2 : 8,2 I3 : 8,4 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 229 V2 : 231 V3 : 228 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 398 V2 : 395 V3 : 399 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Gouvernement

Date : 22/04/22

Date : 22-04-26

UNIVELECT S.A.S
03 Abidjan 11
21 28 00 41
26 93 20

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

BAT B 4e Etage

Client : IPS C. GOM Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	19 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	27 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 2 I2 : 4 I3 : 1,5 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 229 V2 : 230 V3 : 230 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 399 V2 : 397 V3 : 398 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30 = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	2 spots carrés dans l'escalier
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

- remplacer deux (02) spots carrés 6500K 24W dans l'escalier
- remplacer trois (03) spots encastré 6500K 4 85 dans la grande salle

Date : 22/09/2026

Date : 22-09-26

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Recouvrement

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN09.PO1 Version: 01 Date de création: 04/10/2023
UNIVELECT	FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE	

Periode:	SEPTEMBRE

Date de debut:	21-09-24	Date de fin:	22-09-24

Client:	IPS-CGRAE
Site:	TREICHVILLE

Technicien:	KOUASSY

N°	Localisation	Désignation	Type	Nbre de module	Puissance	Marque	Date d'entretien	Heure	Résultats	Visa Péférent du client
1	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	4P 80A			40 min		
2	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	4P 80A		0	40 min		
3	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	2P 40A		0	40 min		
4	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	2P 40A		0	40 min		
5	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	72	4P 63A		1	1h		
6	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	2P 40A		0	20 min		
7	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	2P 40A		0	20 min		
8	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A			1h		
9	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A		1	1h		
10	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A		1	1h		
11	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A		0	1h		
12	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A		0	1h		
13	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	60	4P 40A		24	1h 30 min		
14	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	0	1h		
15	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB	0	30 min		
16	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB	1	30 min		
17	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	0	30 min		
18	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB	0	30 min		

22/09/24

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Direction Recouvrem

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN09.PO1
UNIVELEC	FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE	Version: 01
		Date de création: 04/10/2023

19	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB		30min		
20	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	26	1h		
21	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB		30min		
22	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB		30min		
23	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider		1h		
24	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB		30min		
25	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB		30min		
	TOTAL COFFRETS	**25**								

22/04/26

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Direction Recouvrement