	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N°PP : ..... N° : OT-016161 Nº 0000748

Client : IPS CGRAE Site : Agence YAMOUSSOUKRO

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
[X] Electricité [ ] Climatisation [ ] G.E [ ] Onduleur [ ] Autre :	Date : 19/10/26 Heure d'arrivée : 8H40 Heure de départ : 14H Fréquence de la maintenance : [X] Mensuelle [ ] Bimestrielle [ ] Trimestrielle [ ] Semestrielle [ ] Annuelle [ ] Ponctuelle Période concernée : .....

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. YALE HERMAN 3. ..... 5. .....
2. ..... 4. ..... 6. .....

Description des activités : Maintenance préventive des équipements électrique : Verification des luminaires, Serrage des bornes de connexion, Depoussierage des coffrets électrique.

Observations du client : .....

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE YAMOUSSOUKRO
Chef de Section Gestion du Personnel et des Moyens Généraux
Alain Serge KOUAME

19/10/26

Validation client	Validation intervenant
Date :	Date : 19/10/26
Nom du client :	Nom ~~du client~~ :
Signature :	Signature : Yale

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : .....

Nº 00003989

N° OT: 016161

Client : IPS CGRAE Site : Agence YAMOUSSOUKRO

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 19/10/26 Date fin : 19/10/2026

Fréquence de la maintenance :

- [x] Mensuelle
- [ ] Bimestrielle
- [ ] Trimestrielle
- [ ] Semestrielle
- [ ] Annuelle
- [ ] Ponctuelle

Période concernée : octobre 2026

Noms et prénoms des intervenants

1. Yale Herman
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des équipement électrique: Vérification des luminaires, serrage des inter.diff, Dépoussierage des coffret électrique.

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Constat de 2 lanternes hors services, 1 lanterne dalle polyvalente et 1 façade de l'agence.

Statut de la maintenance : [x] Achevée [ ] Non achevée [ ] Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : prevoir le remplacement des 2 lanternes H.S.

Recommandations

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 19/10/26	Date : 26/10/2026	Date : 27/10/2026
Nom : Yale	Nom : ABOUA	Nom :
Signature :	Signature :	Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS CGRAE Site : Agence Yakro Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général :..... Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	21° ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 30A I2 : 31A I3 : 41A ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 229 V V2 : 230 V V3 : 228 V ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 398 V V2 : 398 V V3 : 397 V ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	300mA 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	2 lanternes H.S
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

- prévoir le remplacement des 2 lanternes H.S constaté.

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE YAMOUSSOUKRO
Chef de Section Gestion du Personnel et des Moyens Généraux

19/10/26

Date :	Date : 19/10/26
Nom du client :	Nom du technicien : Yale