	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° 00001404

N°PP : ..... N° DT015780

Client : IPS-CGRAE Site : CCDY

Domaine d'intervention

- ☐ Electricité
- ☒ Climatisation
- ☒ G.E
- ☐ Onduleur
- ☐ Autre : .....

Temps d'intervention

Date : 12/11/26 Heure d'arrivée : 09h20 Heure de départ : 12h20

Fréquence de la maintenance :

☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée** : Novembre 2026

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. Demelehou
2. OUTTOUET N'DA
3. TIA DOUN
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance Préventive du GE SDMO X250
Vérifications Contrôles Mécaniques et électriques
Vérifications des niveaux huile et liquide de
refroidissement Nettoyage complet du GE

Observations du client : .....

Validation client

Date : 12/11/2026
Nom :
Signature :

Validation intervenant

Date : 12/11/26
Nom : Demelehou
Signature :

INSPECTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE DE COCODY
Section Gestion du Personnel
et des Moyens Généraux

UNIVELECT SAS
Tél : 27 21 25 04 41
Service Maintenance : 27 21 25 04 41

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
UNIVELECT	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 24/12/2025

N°PP : .....

N°: 0000786 01015720

Client : IPS CGRAE Site : Co Co 1

Domaine d'intervention

- ☐ Electricité
- ☐ Climatisation
- ☐ G.E
- ☒ Onduleur
- ☐ Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 12/11/26 Date fin : 12/11/26

Fréquence de la maintenance :

☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle

Période concernée : .....

Noms et prénoms des intervenants

1. Djemelehou
2. TIA SOUM
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance Preventive Du GE SDMO J250 2100696
Verifications/Controles mecaniques et Electriques
Verifications des differents niveaux huile gasoil et
liquide de refroidissement. Nettoyage Complet du GE

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Chargeur batterie defaillant (à remplacer)
GE fonctionnel en mode manuel et Auto

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Prevoir remplacer le Chargeur batterie

Recommandations

Nous Vous recommandons de remplacer le
chargeur batterie du GE SDMO J250

Visa technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 12/11/26	Date : 13/11/2026	Date : 13/11/2026
Nom : Djemelehou	Nom : [illegible]	Nom : ABOUD
Signature :	Signature :	Signature :

UNIVELECT Tél 27 21 28 80 20 Fax 27 21 28 80 21 Service Maintenance

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN05.PO2
	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES GROUPES ELECTROGENES	Version : 04 Date de création : 22/12/2021

Date : 12/11/26 Heure : 09h20 – 12h20 Client : CS-CGRAE
Ville : Abidjan Site : COCODY

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque du générateur : SDMO
Numéro de série : 21006960
Puissance : 250
Type : J250

Compteur horaire :
Précédent : 565,8 H
Nouveau : 570,1 H
Prochaine vidange prévue à : ..... H

CONTRÔLE DE ROUTINE AVANT MAINTENANCE

Niveau d'huile : Bon ☒ Mauvais ☐
Qualité d'huile : Bon ☒ Mauvais ☐
Fuite : Oui ☐ Non ☒

Circuit de refroidissement : Bon ☒ Mauvais ☐
Qualité du liquide de refroidissement : Bon ☒ Mauvais ☐
Fuite : Oui ☐ Non ☒

Niveau d'électrolyte : Bon ☐ Mauvais ☐ NA ☐
État de batterie : Bon ☒ Mauvais ☐ 12,8 cc
Chargeur batterie : Bon ☐ Mauvais ☒ 13,7 Vcc

Niveau de gasoil : Bon ☒ Mauvais ☐
Circuit de gasoil : Bon ☒ Mauvais ☐
Niveau du carburant : ☒ Bon ☐ Mauvais ☐ Autre à préciser : 100 %

Fonctionnement du coffret inverseur : Bon ☒ Mauvais ☐
Fonctionnement de l'automate : Bon ☒ Mauvais ☐

Propreté du local : Bon ☒ Mauvais ☐
État du radiateur : Bon ☒ Mauvais ☐

Alternateur de charge : Bon ☒ Mauvais ☐ 13,9 Vcc
Circuit d'échappement : Bon ☒ Mauvais ☐
Bruit du moteur : Bon ☒ Mauvais ☐

T° du coffret inverseur : .....
T° de l'inverseur : .....
T° à froid du groupe électrogène : .....

ENTRETIEN DU GENERATEUR

Dépoussiérage armoire : Réalisé ☒ Non Réalisé ☐	**Vidange du moteur** : Réalisé ☐ Non Réalisé ☒	**Serrage flexibles** : Réalisé ☒ Non Réalisé ☐
Dépoussiérage alternateur : Réalisé ☒ Non Réalisé ☐	**Remplacement filtres à combustible** : Réalisé ☐ Non Réalisé ☒	**Serrage borniers** : Réalisé ☒ Non Réalisé ☐
Serrage des cosses de l'inverseur : Réalisé ☒ Non Réalisé ☐	**Décantage du tank** : Réalisé ☐ Non Réalisé ☒	**Serrage cosses de batteries** : Réalisé ☒ Non Réalisé ☐
Nettoyage du local : Réalisé ☒ Non Réalisé ☐	**Remplacement filtres à air** : Réalisé ☐ Non Réalisé ☒	**Décrassage bornes de batteries** : Réalisé ☒ Non Réalisé ☐
Valeur de batterie au démarrage : 9,8 V	**Remplacement filtres à huile** : Réalisé ☐ Non Réalisé ☒	**Serrage colliers** : Réalisé ☒ Non Réalisé ☐

ESSAI

Manuel ☒ Auto ☐

Relevé « à vide » : Alternateur de puissance

V1= 231 V U12= 400 V Fréquence= 50 Hz
V2= 231 V U23= 400 V Temps d'essai = 10 mn
V3= 231 V U31= 400 V Vitesse de rotation : 1500 RPM

En charge : Alternateur de puissance

V1= U12= Fréquence = Hz Tension ALT : Vcc
V2= U23= Temps d'essai = mn
V3= U31= Vitesse de rotation :
IN= Température de moteur :
Pression de l'huile

Courant I1 =
Courant I2 =
Courant I3 =

Observations générales :

Chargeur batterie défaillant (à remplacer)

Prochaine date de maintenance prévue le :

Date : 12/11/2026 Nom du client : Signature :	Date : 12/11/26 Nom du technicien : Djomeleu Loic Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE DE COCODY
Section Gestion du Personnel et des Moyens Généraux

DJOMELEU LOIC SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél. 27 21 26 00 71
Fax: 27 21 26 93 71
Service Maintenance

Scanné avec CamScanner