

DEVIS N°0120/2026

CLIENT: **IPS CGRAE**
ADRESSE: 01 BP 1355 ABIDJAN 01
TEL : 27 20 20 10 10
FAX : 27 20 20 14 92
N°CC : 0100774W

FOURNITURE ET REMPLACEMENT
DES LUMINAIRES
PLATEAU SIEGE

Date : 17/02/2026

N°	DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QTÉ	PU	MONTANT
	SECRÉTAIRE - HALL D'ATTENTE				
	Panel Led Encastré 120*30 6500K	u	6	45 000	270 000
	Cadre de plafonnier 120*30	u	6	10 048	60 286
	BUREAU N°28 CASTAING 2E				
	Panel Led Encastré 60*60 6500k	u	1	45 000	45 000
	TOILETTE DAME CASTAING 2E				
	Ampoule Led E27 6500K	u	2	6 000	12 000
	Accessoires divers divers de pose - Sous contrat				
	Remplacement des équipements - Travaux sous contrat				
	CONDITIONS COMMERCIALES				
	Validité de l'offre : 01 Mois				
	Délai d'exécution des travaux : 01 Jour				
	Condition de Règlement : Selon nos termes				
TOTAL HT					387 286
TVA 18%					69 711
TOTAL TTC					456 997

Arrêté le présent devis à la somme de :

Quatre cent cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept Francs CFA

SERVICE COMMERCIAL
UNIVELECT SAS
11-EP-2943 Abidjan
Tél: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 28 03 20
Service Administration des Ventes



SAS au capital de 100.000.000 FCFA - Siège social: Abidjan - Marcory - Zone 4 C - 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo
11 BP 2943 Abidjan 11 - Tél.: +225 27 212 800 41 - Cel: +225 01 024 444 66 - Fax: +225 27 212 693 20 RC.N°: CI-ABJ-
01-2010-B13-07086 - CC N° 1100418F - www.univelect.com / Info@univelect.com





N° 0007924

Client : IPS - CENAF... Site : Sca. ge. Plateau... N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention	
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : 09/02/2026	Heure Arrivée / 10h ⁰⁰ / Heure Départ / 10h ⁴⁵
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée
Plomberie	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée
Energie solaire	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée
Autres	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>GORE OUIE</u>	4
2. <u>QUEUGREU Michelle</u>	5
3.	6

Description des travaux

Constat :
 - plafonniers 1,20 m de hauteur au niveau du restaurant du DGA. Q dans le bureau du DGA et dans la salle attente.
 - prévoir le remplacement des plafonniers de hauteur 1,20 m de la salle de la salle attente, prévoir le remplacement de plafonniers 1,20 m

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

le remplacement de 11 plafonniers 1,20 apparents 6500K

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel

Observations du client

URGENT

Date : <u>09/02/2026</u>	Date : <u>09/02/2026</u>	Date : <u>09/02/2026</u>
Nom du client : <u>CAISSE GENERALE DE RETRAITE</u>	Nom du technicien : <u>GORE OUIE</u>	Resp. Technique : <u>QUEUGREU Michelle</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

(225) 20 25 12 12
 www.cgrae.ci
 infos@cgrae.ci

N° 0007925

Client : IRB - CGRAE Site : CASTANES 1^{er} étage N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>09/02/2026</u>	Heure Arrivée <u>13h30</u>	Heure Départ <u>13h35</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>GORE OMLÉ</u>	4
2 <u>GUEUBREU MICHELLE</u>	5
3	6

Description des travaux

constat :
 - Plafonnier 60x60 defectueux dans le bureau n° 29
 - Ampoule E27 defectueux dans les toilettes des femmes
 Prévoir le remplacement des luminaires defectueux.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du materiel

Travaux à prévoir

le remplacement d'un plafonnier 60x60 encastré 6000K et de deux (02) Ampoule E27

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du materiel (Urgent)

Observations du client

- URGENT -

Date : 09/02/2026 Date : 09/02/2026 Date : 09/02/2026
 Nom du client : IRB - CGRAE Nom du technicien : GORE OMLÉ Resp. Technique :
 Signature : [Signature] Signature : [Signature] Signature : [Signature]