

DEVIS N°0786/2025

CLIENT : IPS CGRAE

ADRESSE : BVP 164 ABIDJAN  
TEL : +225 27 20 25 12 12  
FAX : +225 27 20 25 11 00  
N°CC : 1339592 Y

FOURNITURE ET TIRAGE D'UNE NOUVELLE ALIMENTATION  
ELECTRIQUE POUR LA CANTINE

AGENCE DE MAN

Date : 12/09/2025

N°	DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QTÉ	PU	MONTANT
	Câble HFG1000 3*4mm <sup>2</sup>	ml	30	4 000	120 000
	Tube orange 21	rlx	1	43 200	43 200
	Tranchée simple	ml	20	3 500	70 000
	Goulotte DLP design 50x80 mm - blanc - 2m - couvercle 65 mm	lg	7	28 800	201 600
	Rouleau Grillage avertisseur rouge	rlx	1	23 400	23 400
	Coffret apparent 6 modules	U	1	12 000	12 000
	ID 2P-25A 30mA	U	1	77 400	77 400
	Disjoncteur 2P 25A	U	1	21 064	21 064
	DPN 10A	U	1	6 000	6 000
	DPN 16A	U	1	7 000	7 000
	Cable VGV 3*2,5mm <sup>2</sup>	ml	10	1 300	13 000
	Câble VGV 3*1,5mm <sup>2</sup>	ml	10	1 200	12 000
	Accessoires de pose	Ens	1	60 000	60 000
	<b>MISE EN ŒUVRE</b>	Ens	1	471 000	471 000
	<b>CONDITIONS COMMERCIALES</b>				
	Validité de l'offre : 01 Mois				
	Délai d'exécution des travaux : 05 jours				
	Conditions de règlement : Selon nos termes				
<b>TOTAL HT</b>					<b>1 137 664</b>
<b>TVA 18%</b>					<b>204 779</b>
<b>TOTAL TTC</b>					<b>1 342 443</b>

Arrêté le présent devis à la somme de :

Un million trois cent quarante-deux mille quatre cent quarante-trois Francs CFA

**SERVICE COMMERCIAL**  
11 BP 2943 Abidjan 11  
Tél : +225 27 21 28 00 41  
Fax : +225 27 21 26 93 20  
Service Administration des Ventes

SAS au capital de 100.000.000 FCFA - Siège social: Abidjan - Marcory - Zone 4 C - 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo  
11 BP 2943 Abidjan 11 - Tél.: +225 27 212 800 41 - Cel: +225 01 024 444 66 - Fax: +225 27 212 693 20 RC.N°: CI-ABJ-  
01-2010-B13-07086 - CC N° 1100418F - www.univelect.com / info@univelect.com





SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0009610

Client : IPS-CGRAE Site MAN AGENCE

N° OT : 015501

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : 27/08/25	Heure Arrivée : 09H47	Heure Départ : 17H
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée : .....	Heure Départ : .....
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée : .....	Heure Départ : .....
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée : .....	Heure Départ : .....
Plomberie <input type="checkbox"/>	EXPERTISE <input checked="" type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée : .....	Heure Départ : .....
Energie solaire <input type="checkbox"/>				
Autres <input type="checkbox"/>				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 N'DRI LANDRY	4
2	5
3	6

**Description des travaux**

Expertise: Tracer une nouvelle ligne d'alimentation électrique de la cantine et supprimer l'ancienne ligne d'alimentation qui est amodée au toilettes de la salle polyvalente sur un DPN de 10A

**Résultat des travaux ( après intervention )**

en attente de devis

**Travaux à prévoir**

Prevoir une nouvelle ligne d'alimentation de la cantine

Pièces remplacées	Références	Qté

**Observations du technicien**

La cantine est amodée au toilettes de la salle polyvalente sur un DPN de 10A

**Observations du client**

Date : 27/08/2025	Date : 27/08/25	Date : 27/08/2025
Nom du client : IPS-CGRAE / APS DE MAN	Nom du technicien : N'DRI	Resp. Technique : [Signature]
Signature : [Signature]	Signature : [Signature]	Signature : [Signature]