



- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA)
- Climatisation & Froid
- Audit Energétique
- Energie solaire

- Alimentations de Secours
- * Groupes Electrogènes
- * Onduleurs
- * Plomberie

DEVIS N° : UDV260008

CLIENT : **IPS CGRAE**

Adresse BVP 164 ABIDJAN

Téléphone 20 25 12 12

Fax: 20 25 11 00

N° CC : **1339592 Y**

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE LUMINAIRES

DATE : 13/01/26

AGENCE DE GRAND BASSAM

BON DE COMMANDE :

BON DE LIVRAISON :

Désignation	Unité	Qté	Prix Total HT	% Remise	Montant HT
- HALL ACCUEIL Spot led encastré diam 200 6500k	Un	2,00	25 000		50 000
- TOILETTE VISITEUR FEMME Spot led encastré diam 150 6500k	Un	2,00	25 000		50 000
- ENTREE TOILETTE VISITEUR FEMME Spot led encastré diam 90 6500k	Un	2,00	25 000		50 000
Remplacement des luminaires - Travaux sous contrat					
CONDITIONS COMMERCIALES Validité de l'offre : 01 Mois Délai d'exécution des travaux : 01 jour Condition de règlement : Selon nos termes					

Arrêté le présent devis à la somme de francs CFA :

Cent soixante-dix sept mille

Montant HT	150 000
TVA 18%	27 000
Total TTC	177 000
NET A PAYER	177 000

SERVICE COMMERCIAL

SAS au capital de 100.000.000 FCFA - Siège Social: 25 Rue Paul Langevin - Zone 4c - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tel.: +225 27 21 28 00 41 - Fax: + 225 21 26 93 20 - RC N°: CI-ABJ-01-2010-B13-07086 - CC N° 1100418 F

www.univelect.com - Email: info@univelect.com



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE
RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE

Code : EN01.PO2
Version : 03
Date de création : 25/07/2022

N° PP :

N° 0001433

N° : 0159.74

Client : IPS CGRAE **Site :** GRAND-BASSAM

Domaine d'intervention	Temps d'intervention	
<input checked="" type="checkbox"/> Electricité <input type="checkbox"/> Climatisation <input type="checkbox"/> G.E <input type="checkbox"/> Onduleur <input type="checkbox"/> Plomberie <input type="checkbox"/> Autre :	Date début : 08/01/2026	Date fin : 08/01/2026
	Fréquence de la maintenance : <input checked="" type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Bimestrielle <input type="checkbox"/> Trimestrielle <input type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Ponctuelle	
	Période concernée : Janvier	

Noms et prénoms des intervenants

1. AGOBIO TO TI JONATHAN	4. 7
2.	5.
3.	6.

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive de 04 coffrets électriques (Vérification des tensions, intensités, dépoussiérage, resserage des bornes...) Vérification des luminaires et prise de courant.

Constat du technicien (observations particulières avec images jointes, si possible)

Bon fonctionnement des coffrets électriques. Quelques luminaires hors services : 02 spot led encastré Ø 200 6500K Hall accueil, 02 spot led encastré 6500K tablette visiteur femme; 02 spot led encastré Ø 90 6500K entrée tablette visiteur

Statut de la maintenance : Achevée Non achevée Devis, N° devis :

Action à prévoir : Remplacer les luminaires hors services

Recommandations

Pour un bon éclairage des zones, remplacer les 02 spots led encastré Ø 200 6500K, 02 spots led encastré Ø 150 6500K et 02 spot led encastré Ø 90 6500K.

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 08/01/2026	Date : 08/01/2026	Date : 08/01/2026
Nom : AGOBIO	Nom : Jany	Nom : Bena
Signature :	Signature :	Signature :





SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Code : EN08.PO2

Version : 04

Date de création : 10/03/2023

Client : EPS-CGRDE Site : Grand Bassam Type d'abonnement : BPM+D

Calibre du disjoncteur général : 250 A Nouvel index horaire :

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	<u>23</u> ... ≤ 30°	<u>bon</u>
Vérifier les Températures des câbles	<u>38</u> ... ≤ 60°	<u>bon</u>
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	<u>bon</u>
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: <u>19,54</u> I2: <u>11,40</u> I3: <u>17,30</u> ΔI:	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: <u>233</u> V2: <u>237</u> V3: <u>235</u> ΔV:	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: <u>389</u> V2: <u>399</u> V3: <u>401</u> ΔV:	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	<u>0,81</u> ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	<u>700</u> ... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	<u>30mA</u> = 30mA <u>30mA</u>	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	<u>bon</u>
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics...)	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	<u>bon</u>
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	<u>bon</u>
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, ...) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	<u>bon</u>

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer les luminaires Hops service dans les lieux suivant:
Accueille Hall: spot φ 200 encastré (02) 6500k
Toilette visiteurs: spot φ 150 encastré (02) 6500k
Devant toilette visiteurs: spot φ 90 encastré (02) 6500k

Date : 08/01/2026
 Nom du client : EPS-CGRDE
 Signature : R. M. S.
 INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
 CAISSE GENERALE DE RETRAITE
 DES AGENTS DE L'ETAT
 AGENCE SECONDAIRE DE GRAND-BASSAM
 Chef de Section Gestion
 des Prestations Sociales

Date : 08/01/2026
 Nom du technicien : A. M. S.
 Signature : A. M. S.
 ELECTRIC SAS
 11
 20 93 20
 Intermarchés