23

UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS CGRAE ARRIVEE LE 07 AVR. 2026 SERVICE PATRIMOINE N° SERVICE PATRIMOINE N°

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : DALOA

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260175

Date : 04/03/2026

Auteur : SANHILI-LOU EPSE KOUASSI

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES LUMINAIRES
AGENCE DE DALOA

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
ESCALIER R+1	0%				Option
Panel Led Encastré 60*60 6500k	18%	45 000	2	Lg	90 000
ACCUEIL	0%				Option
Panel Led Encastré 60*60 6500k	18%	45 000	2	Un	90 000

Bon pour accord
TOURE N. Thérèse

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Directrice des Moyens Généraux et du Patrimoine

Délai d'exécution de travaux: 1 jour
Validité de l'offre: 15 Jours
Conditions de règlement: Règlement à 30 jours
Mode reglement: Cheque

Arrêter le présent devis a la somme de :
deux cent douze mille quatre cents Francs CFA BCEAO

Total HT	180 000
Total TVA	**32 400**
Total TTC	**212 400**

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	

Nº 00002252

N° PP : .....

N° : OT 016201

Client : IPS CGRAE Site : Agence DALOA

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 18/02/2026 Date fin : 18/02/2026

Fréquence de la maintenance :

- [x] Mensuelle
- [ ] Bimestrielle
- [ ] Trimestrielle
- [ ] Semestrielle
- [ ] Annuelle
- [ ] Ponctuelle

Période concernée : Février 2026

Noms et prénoms des intervenants

1. Yale Herman
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des équipements électrique: Vérification de tous les luminaires serrage des inter-diff, Contrôle des prise de courant, dépoussiérage des coffrets.

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Constat de deux (02) panel led 60x60 48 w, 6500k hors service à l'escalier R+1. Dans (02) panels led 60x60, 48 w, 6500k dans le accueil hors service

Statut de la maintenance : [x] Achevée [ ] Non achevée [ ] Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : prévoir le remplacement des 4 panels constaté hors services

Recommandations

.....

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 18/02/2026	Date : 02/03/2026	Date : 16/03/2026
Nom : Yale Herman	Nom :	Nom :
Signature :	Signature :	Signature :

UNIVELECT SA
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél. : 27 21 28 00 41
Fax : 27 21 28 93 20
Service Maintenance

UNIVELECT SAS
BP 2943 Abidjan 11
Tél. : 27 21 28 00 41
Fax : 27 21 28 93 20
Responsable Technique Zone 1