46

UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 28 AVR. 2026
SERVICE PATRIMOINE
N° :

DEVIS N° UDV260280

Date : 21/04/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : SIEGE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
BATIMENT ANNEXE 3e ETAGE	18%			Un	Option
Panel Led Encastré 120*30 6500K	18%	45 000	7	Un	315 000
Cadre de plafonnier 120*30	18%	10 048	7	Un	70 336

Délai d'exécution de travaux: 02 jours
Validité de l'offre: 15 Jours
Conditions de règlement: Règlement à 30 jours
Mode reglement: Cheque

Total HT	385 336
Total TVA	69 360
Total TTC	454 696

Arrêter le présent devis a la somme de :
quatre cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-seize Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directeur Adjoint des Moyens
Généraux et du Patrimoine
Ibrahim TOURE

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0007939

Client : IPS - CGRAE ..... Site : Siège batiment annexe ..... N° OT : 019045

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 12/03/2026 Heure Arrivée 10h Heure Départ 12h00
Climatisation		Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 Goré Odré
2 GUEUGBEU MICHELLE
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Constat
- Jaunissement des luminaires
- Vieillissement des composants LED, luminosité faible dans certains bureaux du batiment annexe (RDC « bureau responsable achat et approvisionnement, toilette, service courrier, service banque, 1er étage « toilette, hall, 1er bureau, bureau adjoint,

Résultat des travaux (après Intervention)

Secrétariat, 2ème étage bureau gestionnaire pension civile, Chef de service Prestation sociale, service Prestation, chef de section, 3ème étage hall toilette) + Pose de remplacement de les luminaires.

Travaux à prévoir

Plafonnier 1,20 « encastré 17 » « apparent 11 » 6500K 56W : tube LED 1,20m « 26 » Ampoule E27 « 5 » interrupteur double « va-et-vient »

Pièces remplacées	Références	Qté
bureau reclamation du 3ème étage « 03 apparent		
Aucune		

Observations du technicien

En attent du matériel Total : plafonnier 1,20 m 6500K apparent « 11 » encastré « 17 » : tube 1,20 m « 26 », E27 « 5 » et « 01 »

Observations du client

- 6 Dura Lumineux A remplacer, urgent
+ 01 Interrupteur Double

Date : 13-03-2026	Date : 12/03/2026	Date : 17/03/2026
Nom du client : [illegible]	Nom du technicien : Goré Odré	Désignation technique :
Signature :	Signature :	Signature :

Electricité BT-HTA - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie - Énergie Solaire

S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel .: +225 07 024 444 66 - Email : info@univelect.com