UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

Authorized Schneider Electric

IPS CGRAE
LE 29 AVR. 2026
SERVICE PATRIMOINE
N°

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : CASTAING 2em Etage

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260290
Date : 28/04/2026
Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE LUMINAIRES
PLATEAU - CASTAING 2e ETAGE

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Panel Led Encastré 60*60 6500k	18%	45 000	6	Un	270 000
Remplacement des équipements - Travaux sous contrat	18%		1	Un	

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

Délai d'exécution de travaux:	01 jour	Total HT	270 000
Validité de l'offre:	15 Jours	Total TVA	48 600
Conditions de règlement:	Règlement à 30 jours	Total TTC	318 600
Mode reglement:	Cheque		

Arrêter le présent devis a la somme de :
trois cent dix-huit mille six cents Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directeur Adjoint des Moyens Généraux et du Patrimoine
Ibrahim TOURE

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Vente

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0007943

Client : IPS-CGRAE **Site** CASTALIA 2ème étage **N° OT :** 01.9046

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 04/04/26 Heure Arrivée 09h30 Heure Départ 11h36
Climatisation		Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE OMLE
2 GUEUGBEU MICHELLE
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Constat :
- Jaunissement des plafonniers 60x60 encastré 6500K dans le bureau du IG et au secrétariat du Castalia 2ème étage.

Résultat des travaux (après intervention)

Faible luminosité des plafonniers prévoir leur remplacement.

Travaux à prévoir

Le remplacement de 06 plafonniers 60x60 encastré 6500K

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel.

Observations du client

RAS

Date : 07/04/2026	Date : 04/04/2026	Date : 07/04/2026
Nom du client : AWOU	Nom du technicien : GORE OMLE	Resp. Technique
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DE L'ETAT Service Patrimoine