100

UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 29 AVR. 2026
SERVICE PATRIMOINE
N° :

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : ODIENNE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260291

Date : 28/04/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
AGENCE ODIENNE RDC

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
JARDIN	0%			Un	Option
Projecteur 100W 6500K	18%	85 000	4	Un	340 000
Boite plexo 100X100	18%	3 500	4	Un	14 000
Prise 2P+T Etanch Enc	18%	8 000	1	Un	8 000
Accessoires divers de pose - Matériels sous contrat	0%			Un	Option
Remplacemet des équipements - Travaux sous contrat	0%			Un	Option

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

Délai d'exécution de travaux:	01 jour	Total HT	362 000
Validité de l'offre:	15 Jours	Total TVA	0
Conditions de règlement:	Règlement à 30 jours	Total TTC	362 000
Mode reglement:	Cheque		

Arrêter le présent devis a la somme de :
trois cent soixante-deux mille Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

Bon pour accord

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directeur Adjoint des Moyens
Généraux et du Patrimoine

Ibrahim TOURE

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Vente

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : ENR.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 02 Date de création : 22/02/2022

Client : IPS - C.G.P.A.E Site : AGENCE d'Abenné N° 0005663 N° OT : 017525

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage		Date : 20/04/26 Heure Arrivée 9h Heure Départ 11h
Climatisation		Entretien	X	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 - Konan Rodrigues
2 - Gando Nah
3 -
4 -
5 -
6 -

Description des travaux

Contrôle du bon éclairage des luminaires du jardin de l'agence.
Des luminaires (ampoules E27) sont hors service.

Résultat des travaux (après intervention)

Nous dûs résultat, des luminaires hors service.

Travaux à prévoir

Remplacer les luminaires (ampoules E27) hors service dans le jardin par des projecteurs

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièce remplacée	-	-

Observations du technicien

Il faut impérativement remplacer les luminaires hors service pour le bon éclairage des lieux.

Observations du client

Date : 20/04/26	Date : 20/04/26	Date : 21/04/2026
Nom du client :	Nom du technicien : Rodrigue	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

Scanné avec CamScanner