79

UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 29 AVR. 2026
SERVICE PATRIMOINE
N° :

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : SIEGE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260295

Date : 28/04/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES LUMINAIRES
AGENCE PLATEAU SIEGE

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
SIÈGE	18%			Lg	Option
2e ETAGE: Bureau 214	18%			Un	Option
Panel Led Encastré 120*30 6500K	18%	45 000	4	Un	180 000
Cadre de plafonnier 120*30	18%	10 048	4	Un	40 192
CASTAING 3e ÉTAGE	18%			Un	Option
BUREAU INSPECTEUR CHEF	18%			Un	Option
Cadre de plafonnier 120*30	18%	10 048	2	Un	20 096
Panel Led Encastré 120*30 6500K	18%	45 000	2	Un	90 000
Accessoires divers de pose - Matériels sous contrat	18%		1	Un	
Remplacement des équipements - Travaux sous contrat					

Délai d'exécution de travaux: 02 jours
Validité de l'offre: 15 Jours
Conditions de règlement: Règlement à 30 jours
Mode reglement: Cheque

Total HT	330 288
Total TVA	59 452
Total TTC	389 740

Arrêter le présent devis a la somme de :
trois cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quarante Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

Bon pour accord
Ibrahim TOURE

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Vente

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directeur Adjoint des Moyens Généraux et du Patrimoine

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 02 Date de création : 22/02/2022

N° 0007946

Client : I.P.S-CONAE **Site** Siege Plateau 2ème étage **N° OT :** 019046

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 17/04/2026 Heure Arrivée 10h35 Heure Départ 10h50
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE OMLE
2 GAZUGAZU MICHELLE
3
4
5
6

Description des travaux

Conaat
- Vieillissement des composants LED Luminosité faible plafonniers defectueux dans le bureau 214 2ème étage Siege Plateau
Prevoir faire remplacements.

Résultat des travaux (après intervention)

Deconnection d'un plafonnier cause de clignotement

Travaux à prévoir

Le remplacement des 04 plafonniers 1,20m a prevoir 6,500frs et 16 Vis et chevilles moi.

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucun		

Observations du technicien

Faire une demande de devis au client pour le remplacement des equipements.

Observations du client

URGENT

Date : 17-04-2026	Date : 17/04/2026	Date : 17/04/2026
Nom du client : ANTOKOL	Nom du technicien : GORE OMLE	Resp. Technique
Signature :	Signature :	Signature :

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0007945

Client : TPS - CONAT ... Site ... CASTALDI 3ème étage ... N° OT : 019046

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 16/04/2026 Heure Arrivée 10h Heure Départ 10h15
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE EMILE
2 GUEUGBEU MICHELLE
3 ..... 4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Constat
- Luminosité faible dans le bureau de l'inspecteur chef
- Trou dans le remplissement des corbeilles 1,2cm à relier par les plafonniers LED 1,20 m apparents 6500k.

Résultat des travaux (après intervention)

Travaux à prévoir

Le remplacement des corbeilles 1,20 m par des plafonniers LED 1,20m apparents 6500k en quantité 02 et divers et accessoires

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucun		

Observations du technicien

Faire une demande de devis au client pour le remplacement des équipements.

Observations du client

Accord

Date : 17-04-2026	Date : 16/04/2026	Date :
Nom du client : [illegible]	Nom du technicien : GORE EMILE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

Service Patrimoine