- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 0 2 JUIN 2026
SERVICE PATRIMOINE
N° :

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : SIEGE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260296

Date : 28/04/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES LUMINAIRES
AGENCE PLATEAU SIEGE

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
CASTAING 2E : BUR IG / SECRETARIAT	18%			Un	Option
Panel Led Encastré 60*60 6500k	18%	45 000	6	Un	270 000
Accessoires divers de pose - Matériels sous contrat	18%		1	Un	
Remplacement des équipements - Travaux sous contrat					

Bon pour accord

TOURE N. Thérèse

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directrice des Moyens
Généraux et du Patrimoine

Délai d'exécution de travaux: 02 jours
Validité de l'offre: 15 Jours
Conditions de règlement: Règlement à 30 jours
Mode reglement: Cheque

Total HT	270 000
Total TVA	48 600
Total TTC	318 600

Arrêter le présent devis a la somme de :
trois cent dix-huit mille six cents Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Vente

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 02 Date de création : 22/02/2022

N° 0007946

Client : IPS-CONAE ..... Site ..... Liege Plateau 2ème étage N° OT : 01904

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 17/04/2026 Heure Arrivée 10h35 Heure Départ 10h50
Climatisation		Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE ONLE
2 GUEUGBÉU MICHELLE
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Contrat
- Vieillissement des composants LED Luminosité faible plafonniers défectueux dans le bureau 214
Date de mise en stage Liege Plateau
Prévoir bilan remplacements.

Résultat des travaux (après intervention)

Déconnection d'un plafonnier cause de clignotement

Travaux à prévoir

Le remplacement des 04 plafonniers 1,9cm à hauteur 6,50ml et 16 vis et chevilles n°8.

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucuns		

Observations du technicien

Faire une demande de devis au client pour le remplacement des equipements.

Observations du client

URGENT

Date : 17-04-2026	Date : 17/04/2026	Date : 17/04/2026
Nom du client : AMOKOU	Nom du technicien : GORE ONLE	Resp. Technique
Signature :	Signature :	Signature :