UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 02 JUIN 2026
SERVICE PATRIMOINE
N°

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : TREICHVILLE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260348

Date : 28/05/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - AGENCE DE TREICHVILLE

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
- BATIMENT A DU RDC AU 4e ETAGE	18%		1	Lg	
Spot led carré apparent 300 mm 6500K	18%	25 000	10	Un	250 000
- BAT A 3e et 4e ETAGE	18%			Un	Option
Panel Led Encastré 60*60 6500k	18%	45 000	3	Un	135 000
Accessoires divers de pose - Matériels sous contrat	18%			Ens	Option
Remplacement des équipements - Travaux sous contrat					

Bon pour accord

TOURE N. Thérèse

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directrice des Moyens Généraux et du Patrimoine

Délai d'exécution de travaux:	02 Jours	Total HT	385 000
Validité de l'offre:	15 Jours	Total TVA	69 300
Conditions de règlement:	Règlement à 30 jours	Total TTC	454 300
Mode reglement:	Cheque		

Arrêter le présent devis a la somme de :
quatre cent cinquante-quatre mille trois cents Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Vente

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : ..... Nº 0005404 N° : 017768

Client : IPS-CGRAE Site : TREICHVILLE

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☑ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 20/05/2026 Date fin : 21/05/2026 **Fréquence de la maintenance :** ☑ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** .....

Noms et prénoms des intervenants

1. KOTROH KOUAKOU A
2. TOUANSA ROLSS
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance preventive électrique mensuelle (dépoussierage et nettoyage des locaux techniques et coffrets électriques), Verification des appareillages (lampes, prises, interrupteur, BAES etc...) prise de valeurs (intensité, tension et temperature)

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

(02) Dalles led Hors-service au 9e étage batiment A dans le bureau gestionnaire de cotisation (60x60), 02 Dalles led (60x60) encastré Hors service, 6500K au 3e etage BAT A Hors-service, (10) spot Carré 300, 6500K apparent dans les escaliers BAT A (03) BAES et (02) spots Carré 6200 apparent dans la circulation et les escaliers BAT A 2e etage, 01 disjoncteur de 63A (1ie) Hors service BAT B 9e etage (20 Spots Carré 6200 Hors Service au 12e BAT B Hors Service

Statut de la maintenance : ☑ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : .....

Recommandations

Pour un bon éclairage des zones remplacer les luminaires ci-dessus: 02 dalles led 60x60 6500K enc ; 20 spots led apparent 300x300 6500K, 03 BAES

Pour une bonne protection de l'installation remplacer 01 disj 4P CDA 200mA

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 21/05/26 Nom : KOTROH K. ALAIN. Signature :	Date : 22/05/2026 Nom : Signature :	Date : Nom : Signature :