UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 02 JUIN 2026
SERVICE PATRIMOINE
N°.....

DEVIS N° UDV260349

Date : 28/05/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : TREICHVILLE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - AGENCE DE TREICHVILLE

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
- BATIMENT B DU RDC AU 4e ETAGE	18%		1	Lg	
Spot led carré apparent 300 mm 6500K	18%	25 000	10	Un	250 000
- BAT B 1er ETAGE	18%		1	Un	
Panel Led Encastré 60*60 6500k	18%	45 000	1	Un	45 000
- BAT B 4e ETAGE	18%		1	Un	
Disjoncteur BACO 4x30/60A 300MA 440V	18%	106 500	1	Un	106 500

Bon pour accord

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
TOURE N. Thérèse
Directrice des Moyens Généraux et du Patrimoine

Délai d'exécution de travaux: 02 Jours
Validité de l'offre: 15 Jours
Conditions de règlement: Règlement à 30 jours
Mode reglement: Cheque

Total HT	401 500
Total TVA	72 270
Total TTC	473 770

Arrêter le présent devis a la somme de :
quatre cent soixante-treize mille sept cent soixante-dix Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Vente

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° PP : ..... Nº 0005404 N° : 017768

Client : TPS - CGRAE Site : TREICHVILLE

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☑ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 20/05/2026 Date fin : 21/05/2026 **Fréquence de la maintenance :** ☑ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** .....

Noms et prénoms des intervenants

1. IKOTROH KOUAKOU A
2. TOUANSA ROLSS
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance preventive électrique mensuelle (dépoussiérage et nettoyage des locaux techniques et Coffrets électriques), Verification des appareillages (lampes, Prises, interrupteur, BAES etc...) prise de Valeurs (intensité, tension et températures)

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

(02) Malles led Hors-service au 4e étage batiment A dans le bureau gestionnaire de cotisation (60x60, 02 Malles led (60x60) encastré Hors service, 6500K au 3e étage BAT A Hors service, (10) spot Carré 300, 6500K apparent dans les escaliers BAT A (03) BAES et (02) spots Carré 300 apparent dans la circulation et les escaliers BAT A 2e étage. 01 disjoncteur de 60A (CIE) Hors service BAT B 4e étage (10) Spots Carré 300 Hors Service au RDC BAT B Hors Service

Statut de la maintenance : ☑ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : .....

Recommandations

Pour un bon éclairage des zones remplacer les luminaires ci-dessus : 01 dalle led 60x60 6500K enc ; 20 spots led apparent 300x300 6500K, 03 BAES.

Pour une bonne protection de l'installation remplacer 01 disj. 4P CDA Ci 200 mA

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 21/05/26	Date : 26/05/2026	Date :
Nom : KOUROH K. ALAIN.	Nom :	Nom :
Signature :	Signature :	Signature :