- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 0 2 JUIN 2026
SERVICE PATRIMOINE

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : TREICHVILLE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260354

Date : 28/05/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - AGENCE DE TREICHVILLE

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
- 2e ETAGE BAT A	18%		1	Ens	
Bloc autonome de sécurité - BAES	18%	85 000	3	Un	255 000
Remplacement des équipements - Travaux sous contrat	18%			Ens	Option

Bon pour accord

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
TOURE N. Thérèse
Directrice des Moyens Généraux et du Patrimoine

Délai d'exécution de travaux:	02 Jours	**Total HT**	255 000
Validité de l'offre:	15 Jours	**Total TVA**	45 900
Conditions de règlement:	Règlement à 30 jours	**Total TTC**	300 900
Mode reglement:	Cheque		

Arrêter le présent devis a la somme de :
trois cent mille neuf cents Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° PP : ..... Nº 0005404 N° : 017768

Client : IPS - CGRAE Site : TREICHVILLE

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☑ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 20/05/2026 Date fin : 21/05/2026 **Fréquence de la maintenance :** ☑ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** .....

Noms et prénoms des intervenants

1. KOTROH KOUAKOU A
2. TOUANSA ROLSS
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance preventive électrique mensuelle (dépoussierage et nettoyage des locaux techniques et coffrets électriques), Verification des appareillages (lampes, Prises, interrupteur, BAES etc...) prise de valeurs (intensité, tension et temperatures)

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

(02) Dalles led Hors-service au 4e étage batiment A dans le bureau gestionnaire de cotisation (60x60), 02 Dalles led (60x60) encastré Hors service, 6500K au 3e etage BATI A Hors service, (10) Spot Carré 300, 6500K apparent dans les escaliers BATI A (03) BAES et (02) Spots Carré 6500 Apparent dans la Circulation et les escaliers BATI A 2e etage, 01 Disjoncteur de 60A (1IE) Hors service BATI B 4e etage (10) Spots Carré 300 Hors Service sur CGRAE BATI B Hors Service

Statut de la maintenance : ☑ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : .....

Recommandations

Pour un bon éclairage des zones remplacer les luminaires ci-dessus : 20 dalles led 60x60 6500K enc ; 20 spots led apparent 300x300 6500K, 03 BAES

Pour une bonne protection de l'installation remplacer 01 disj 4P CDAC 200mA

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 21/05/26 Nom : KOTROH. K. ALAIN. Signature :	Date : 22/05/2026 Nom : Signature :	Date : Nom : Signature :